



水質検査成績書

第 11-16963 号

依頼者 天塩郡天塩町新栄通8丁目1466番地113

天塩町長 浅田 弘 隆 様

2012年 03月 07日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別	浄水	区 分	簡易水道
採 水 年 月 日	2012年 03月 07日		天 候 前 日 曇 当 日 雪
施 設 名	市街地区簡易水道		
水 源 名 称	サラキタナイ川水系サラキタナイ川		
採 水 地 点	天塩町川口 天塩町クリーンセンター		
採 水 者	吉 田 渉	所 属	天塩町建設課水道係
気 温	-1.0 ℃	水 温	8.0 ℃ 残留塩素 0.45 mg/l
No	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準 検査方法
1	一般細菌	0 1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。標準寒天培地法
2	大腸菌	不検出	検出されないこと。特定酵素基質培地法
3	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.34 mg/l	10mg/l以下であること。イオンクロマトグラフ法(陰イオン)
4	鉄及びその化合物	<0.01 mg/l	鉄の量に関して、0.3mg/l以下であること。I C P 法
5	塩化物イオン	54.6 mg/l	200mg/l以下であること。イオンクロマトグラフ法(陰イオン)
6	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.5 mg/l	3mg/l以下であること。全有機炭素計測定法
7	pH値	6.7	5.8以上8.6以下であること。ガラス電極法
8	味	異常なし	異常でないこと。官能法
9	臭気	異常なし	異常でないこと。官能法
10	色度	<1 度	5度以下であること。比色法
11	濁度	<0.1 度	2度以下であること。積分球式光電光度法
12		以下余白	
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号(最終改正 平成22年2月17日厚生労働省告示48号)		
判 定	上記の検査項目については水質基準に適合する。		
検 査 期 日	2012年 03月 07日 ~ 2012年 03月 13日		
検 査 責 任 者	佐々木俊継		
2012年 03月 13日		水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター	





水質検査成績書

第 11-15654 号

依頼者 天塩郡天塩町新栄通8丁目1466番地113

天塩町長 浅田 弘 隆 様

2012年 02月 08日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別	浄水	区 分	簡易水道				
採 水 年 月 日	2012年 02月 08日		天 候	前 日	曇	当 日	雪
施 設 名	市街地区簡易水道						
水 源 名 称	サラキタナイ川水系サラキタナイ川						
採 水 地 点	天塩町川口 天塩町クリーンセンター						
採 水 者	吉 田 渉		所 属	天塩町建設課水道係			
気 温	-5.0 ℃		水 温	9.0 ℃		残留塩素	0.35 mg/l
No	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準			検査方法	
1	一般細菌	0 1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。			標準寒天培地法	
2	大腸菌	不検出	検出されないこと。			特定酵素基質培地法	
3	カドミウム及びその化合物	<0.0003 mg/l	カドミウムの量に関して、0.003mg/l以下であること。			I C P－MS法	
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/l	シアンの量に関して、0.01mg/l以下であること。			イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.26 mg/l	10mg/l以下であること。			イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	
6	ホウ素及びその化合物	0.17 mg/l	ホウ素の量に関して、1.0mg/l以下であること。			I C P－MS法	
7	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001 mg/l	0.04mg/l以下であること。			P T－G C－MS法	
8	塩素酸	0.10 mg/l	0.6mg/l以下。			イオンクロマトグラフ法	
9	クロロ酢酸	0.001 mg/l	0.02mg/l以下であること。			溶媒抽出－G C－MS法	
10	クロロホルム	0.004 mg/l	0.06mg/l以下であること。			P T－G C－MS法	
11	ジクロロ酢酸	0.003 mg/l	0.04mg/l以下であること。			溶媒抽出－G C－MS法	
12	ジブromクロロメタン	0.007 mg/l	0.1mg/l以下であること。			P T－G C－MS法	
13	臭素酸	<0.001 mg/l	0.01mg/l以下であること。			イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	
14	総トリハロメタン	0.020 mg/l	0.1mg/l以下であること。			P T－G C－MS法	
15	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l	0.2mg/l以下であること。			溶媒抽出－G C－MS法	
16	ブromジクロロメタン	0.008 mg/l	0.03mg/l以下であること。			P T－G C－MS法	
17	ブromホルム	0.001 mg/l	0.09mg/l以下であること。			P T－G C－MS法	
18	ホルムアルデヒド	<0.003 mg/l	0.08mg/l以下であること。			溶媒抽出－誘導体化－G C－MS法	
19	鉄及びその化合物	<0.01 mg/l	鉄の量に関して、0.3mg/l以下であること。			I C P法	
20	ナトリウム及びその化合物	34.3 mg/l	ナトリウムの量に関して、200mg/l以下であること。			イオンクロマトグラフ法（陽イオン）	
21	塩化物イオン	44.8 mg/l	200mg/l以下であること。			イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	
22	蒸発残留物	124 mg/l	500mg/l以下であること。			重量法	
23	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1.5 mg/l	3mg/l以下であること。			全有機炭素計測定法	
24	p H値	6.7	5.8以上8.6以下であること。			ガラス電極法	
25	味	異常なし	異常でないこと。			官能法	
26	臭気	異常なし	異常でないこと。			官能法	
27	色度	<1 度	5度以下であること。			比色法	
28	濁度	<0.1 度	2度以下であること。			積分球式光電光度法	
29		以下余白					
30							

検査方法 平成15年厚生労働省告示第261号(最終改正 平成22年2月17日厚生労働省告示48号)

判 定 上記の検査項目については水質基準に適合する。

検査期日 2012年 02月 08日 ～ 2012年 02月 14日

検査責任者 佐々木俊継

2012年 02月 14日



水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号

建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56号

札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号

財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター





水質検査成績書

第 11-14321 号

依頼者 天塩郡天塩町新栄通8丁目1466番地113

天塩町長 浅田 弘 隆 様

2012年 01月 12日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別	浄水	区 分	簡易水道	
採 水 年 月 日	2012年 01月 12日	天 候	前 日 雪 当 日 雪	
施 設 名	市街地区簡易水道			
水 源 名 称	サラキタナイ川水系サラキタナイ川			
採 水 地 点	天塩町川口 天塩町クリーンセンター			
採 水 者	吉 田 渉	所 属	天塩町建設課水道係	
気 温	-7.0 ℃	水 温	5.0 ℃ 残留塩素 0.35 mg/l	
No	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準	検査方法
1	一般細菌	0 1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。	標準寒天培地法
2	大腸菌	不検出	検出されないこと。	特定酵素基質培地法
3	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.22 mg/l	10mg/l以下であること。	イオンクロマトグラフ法 (陰イオン)
4	鉄及びその化合物	0.01 mg/l	鉄の量に関して、0.3mg/l以下であること。	ICP法
5	塩化物イオン	46.7 mg/l	200mg/l以下であること。	イオンクロマトグラフ法 (陰イオン)
6	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	1.4 mg/l	3mg/l以下であること。	全有機炭素計測定法
7	pH値	6.4	5.8以上8.6以下であること。	ガラス電極法
8	味	異常なし	異常でないこと。	官能法
9	臭気	異常なし	異常でないこと。	官能法
10	色度	<1 度	5度以下であること。	比色法
11	濁度	<0.1 度	2度以下であること。	積分球式光電光度法
12		以下余白		
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号(最終改正 平成22年2月17日厚生労働省告示48号)			
判 定	上記の検査項目については水質基準に適合する。			
検 査 期 日	2012年 01月 12日 ~ 2012年 01月 17日			
検 査 責 任 者	佐々木俊継			
2012年 01月 17日		水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター		

本成績書の内容を転記、または、複写する場合は、
当センターの承認を得てください。



水質検査成績書

第 11-12927 号

依頼者 天塩郡天塩町新栄通8丁目1466番地113

天塩町長 浅田 弘 隆 様

2011年 12月 07日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別	浄水	区 分	簡易水道				
採 水 年 月 日	2011年 12月 07日		天 候	前 日	雪	当 日	雪
施 設 名	市街地区簡易水道						
水 源 名 称	サラキタナイ川水系サラキタナイ川						
採 水 地 点	天塩町川口 天塩町クリーンセンター						
採 水 者	吉 田 渉	所 属	天塩町建設課水道係				
気 温	-1.0 ℃		水 温	3.0 ℃		残留塩素	0.4 mg/l
No	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準		検査方法		
1	一般細菌	✓ 0 ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。		標準寒天培地法		
2	大腸菌	✓ 不検出	検出されないこと。		特定酵素基質培地法		
3	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	✓ 0.23 mg/l	10mg/l以下であること。		イオンクロマトグラフ法 (陰イオン)		
4	鉄及びその化合物	✓ 0.01 mg/l	鉄の量に関して、0.3mg/l以下であること。		I C P法		
5	塩化物イオン	✓ 72.6 mg/l	200mg/l以下であること。		イオンクロマトグラフ法 (陰イオン)		
6	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	✓ 1.5 mg/l	3mg/l以下であること。		全有機炭素計測定法		
7	p H値	✓ 6.6	5.8以上8.6以下であること。		ガラス電極法		
8	味	✓ 異常なし	異常でないこと。		官能法		
9	臭気	✓ 異常なし	異常でないこと。		官能法		
10	色度	✓ <1 度	5度以下であること。		比色法		
11	濁度	✓ <0.1 度	2度以下であること。		積分球式光電光度法		
12		以下余白					
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号(最終改正 平成22年2月17日厚生労働省告示48号)						
判 定	上記の検査項目については水質基準に適合する。						
検 査 期 日	2011年 12月 07日 ~ 2011年 12月 12日						
検 査 責 任 者	佐々木俊継						
2011年 12月 12日		水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター					

本成績書の内容を転記、または、複写する場合は、
当センターの承認を得てください。



水質検査成績書

第 11-11273 号

依頼者 天塩郡天塩町新栄通8丁目1466番地113

天塩町長 浅田 弘 隆 様

2011年 11月 14日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別	浄水	区 分	簡易水道	
採 水 年 月 日	2011年 11月 14日	天 候	前 日 曇 当 日 雪	
施 設 名	市街地区簡易水道			
水 源 名 称	サラキタナイ川水系サラキタナイ川			
採 水 地 点	天塩町川口 天塩町クリーンセンター			
採 水 者	吉 田 渉	所 属	天塩町建設課水道係	
気 温	1.0 ℃	水 温	12.0 ℃	
		残留塩素	0.2 mg/l	
No	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準	検査方法
①	一般細菌	0 1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。	標準寒天培地法
②	大腸菌	不検出	検出されないこと。	特定酵素基質培地法
③	カドミウム及びその化合物	<0.0003 mg/l	カドミウムの量に関して、0.003mg/l以下であること。	ICP-MS法
④	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/l	シアンの量に関して、0.01mg/l以下であること。	イオンクロマトグラフ法
⑤	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.17 mg/l	10mg/l以下であること。	イオンクロマトグラフ法 (陰イオン)
⑥	ホウ素及びその化合物	0.13 mg/l	ホウ素の量に関して、1.0mg/l以下であること。	ICP-MS法
⑦	アス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001 mg/l	0.04mg/l以下であること。	PT-GC-MS法
⑧	塩素酸	0.10 mg/l	0.6mg/l以下。	イオンクロマトグラフ法
⑨	クロロ酢酸	<0.001 mg/l	0.02mg/l以下であること。	溶媒抽出-GC-MS法
⑩	クロロホルム	0.007 mg/l	0.06mg/l以下であること。	PT-GC-MS法
⑪	ジクロロ酢酸	0.005 mg/l	0.04mg/l以下であること。	溶媒抽出-GC-MS法
⑫	ジブロモクロロメタン	0.009 mg/l	0.1mg/l以下であること。	PT-GC-MS法
⑬	臭素酸	<0.001 mg/l	0.01mg/l以下であること。	イオンクロマトグラフ法
⑭	総トリハロメタン	0.028 mg/l	0.1mg/l以下であること。	PT-GC-MS法
⑮	トリクロロ酢酸	0.004 mg/l	0.2mg/l以下であること。	溶媒抽出-GC-MS法
⑯	ブロモジクロロメタン	0.011 mg/l	0.03mg/l以下であること。	PT-GC-MS法
⑰	ブromoホルム	0.001 mg/l	0.09mg/l以下であること。	PT-GC-MS法
⑱	ホルムアルデヒド	<0.003 mg/l	0.08mg/l以下であること。	溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法
⑲	鉄及びその化合物	<0.01 mg/l	鉄の量に関して、0.3mg/l以下であること。	ICP法
⑳	ナトリウム及びその化合物	40.8 mg/l	ナトリウムの量に関して、200mg/l以下であること。	イオンクロマトグラフ法 (陽イオン)
㉑	塩化物イオン	61.4 mg/l	200mg/l以下であること。	イオンクロマトグラフ法 (陰イオン)
㉒	蒸発残留物	153 mg/l	500mg/l以下であること。	重量法
㉓	ジェオスミン	0.000002 mg/l	0.00001mg/l以下であること。	PT-GC-MS法
㉔	2-メチルイソボルネオール	<0.000001 mg/l	0.00001mg/l以下であること。	PT-GC-MS法
㉕	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	1.7 mg/l	3mg/l以下であること。	全有機炭素計測定法
㉖	pH値	6.6	5.8以上8.6以下であること。	ガラス電極法
㉗	味	異常なし	異常でないこと。	官能法
㉘	臭気	異常なし	異常でないこと。	官能法
㉙	色度	<1 度	5度以下であること。	比色法
㉚	濁度	<0.1 度	2度以下であること。	積分球式光電光度法
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号(最終改正 平成22年2月17日厚生労働省告示48号)			
判 定	上記の検査項目については水質基準に適合する。			
検 査 期 日	2011年 11月 14日 ~ 2011年 11月 21日			
検 査 責 任 者	佐々木俊継			
2011年 11月 21日		水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第58号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター		



本成績書の内容を転記、または、複写する場合は、
当センターの承認を得てください。



水質検査成績書

第 11-10193 号

依頼者 天塩郡天塩町新栄通8丁目1466番地113

天塩町長 浅田 弘 隆 様

2011年 10月 24日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別	浄水	区 分	簡易水道
採 水 年 月 日	2011年 10月 24日		天 候 前 日 雨 当 日 曇
施 設 名	市街地区簡易水道		
水 源 名 称	サラキタナイ川水系サラキタナイ川		
採 水 地 点	天塩町川口 天塩町クリーンセンター		
採 水 者	吉 田 渉	所 属	天塩町建設課水道係
気 温	※ ℃	水 温	15.0 ℃ 残留塩素 0.4 mg/l
No	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準 検査方法
1	一般細菌	0 1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。標準寒天培地法
2	大腸菌	不検出	検出されないこと。特定酵素基質培地法
3	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.13 mg/l	10mg/l以下であること。イオンクロマトグラフ法(陰イオン)
4	鉄及びその化合物	<0.01 mg/l	鉄の量に関して、0.3mg/l以下であること。I C P 法
5	塩化物イオン	57.2 mg/l	200mg/l以下であること。イオンクロマトグラフ法(陰イオン)
6	ジェオスミン	0.000002 mg/l	0.00001mg/l以下であること。P T - G C - M S 法
7	2-メチルイソボルネオール	<0.000001 mg/l	0.00001mg/l以下であること。P T - G C - M S 法
8	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.7 mg/l	3mg/l以下であること。全有機炭素計測定法
9	p H 値	6.6	5.8以上8.6以下であること。ガラス電極法
10	味	異常なし	異常でないこと。官能法
11	臭気	異常なし	異常でないこと。官能法
12	色度	<1 度	5度以下であること。比色法
13	濁度	<0.1 度	2度以下であること。積分球式光電光度法
14		以下余白	
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号(最終改正 平成22年2月17日厚生労働省告示48号)		
判 定	上記の検査項目については水質基準に適合する。		
検 査 期 日	2011年 10月 24日 ~ 2011年 10月 31日		
検 査 責 任 者	佐々木俊継		
2011年 10月 31日		水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター	



水質検査成績書

第 11-08387 号

依頼者 天塩郡天塩町新栄通8丁目1466番地113

天塩町長 浅田 弘 隆 様

2011年 09月 21日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別	浄水	区 分	簡易水道	
採 水 年 月 日	2011年 09月 21日	天 候	前 日 晴 当 日 晴	
施 設 名	市街地区簡易水道			
水 源 名 称	サラキタナイ川水系サラキタナイ川			
採 水 地 点	天塩町川口 天塩町クリーンセンター			
採 水 者	吉 田 渉	所 属	天塩町建設課水道係	
気 温	16.0 ℃	水 温	18.0 ℃ 残留塩素 0.3 mg/l	
No	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準	検査方法
1	一般細菌	✓ 0 1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。	標準寒天培地法
2	大腸菌	✓ 不検出	検出されないこと。	特定酵素基質培地法
3	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	✓ 0.21 mg/l	10mg/l以下であること。	イオンクロマトグラフ法 (陰イオン)
4	鉄及びその化合物	✓ <0.01 mg/l	鉄の量に関して、0.3mg/l以下であること。	ICP法
5	塩化物イオン	✓ 71.5 mg/l	200mg/l以下であること。	イオンクロマトグラフ法 (陰イオン)
6	ジェオスミン	✓ 0.000001 mg/l	0.00001mg/l以下であること。	PT-GC-MS法
7	2-メチルイソボルネオール	✓ <0.000001 mg/l	0.00001mg/l以下であること。	PT-GC-MS法
8	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	✓ 1.8 mg/l	3mg/l以下であること。	全有機炭素計測定法
9	pH値	✓ 7.0	5.8以上8.6以下であること。	ガラス電極法
10	味	✓ 異常なし	異常でないこと。	官能法
11	臭気	✓ 異常なし	異常でないこと。	官能法
12	色度	✓ <1 度	5度以下であること。	比色法
13	濁度	✓ <0.1 度	2度以下であること。	積分球式光電光度法
14		以下余白		
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号(最終改正 平成22年2月17日厚生労働省告示48号)			
判 定	上記の検査項目については水質基準に適合する。			
検 査 期 日	2011年 09月 21日 ~ 2011年 09月 30日			
検 査 責 任 者	佐々木俊継			
2011年 09月 30日		水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56番第4号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター		



水質検査成績書

第 11-06325-1 号

依頼者 天塩郡天塩町新栄通8丁目1466番地113

天塩町長 浅田 弘 隆 様

2011年 08月 16日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別	浄水	区 分	簡易水道			
採 水 年 月 日	2011年 08月 16日		天 候	前 日	雨	当 日
施 設 名	市街地区簡易水道					
水 源 名 称	サラキタナイ川水系サラキタナイ川					
採 水 地 点	天塩町川口 天塩町クリーンセンター					
採 水 者	阿 部 憲 慎		所 属	(財)北海道薬剤師会公衆衛生検査センター		
気 温	20.8 ℃		水 温	20.9 ℃		残留塩素
						0.3 mg/l

No	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準	検査方法
1	一般細菌	0 1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。	標準寒天培地法
2	大腸菌	不検出	検出されないこと。	特定酵素基質培地法
3	カドミウム及びその化合物	<0.0003 mg/l	カドミウムの量に関して、0.003mg/l以下であること。	ICP-MS法
4	水銀及びその化合物	<0.00005 mg/l	水銀の量に関して、0.0005mg/l以下であること。	還元気化-原子吸光光度法
5	セレン及びその化合物	<0.001 mg/l	セレンの量に関して、0.01mg/l以下であること。	ICP-MS法
6	鉛及びその化合物	<0.001 mg/l	鉛の量に関して、0.01mg/l以下であること。	ICP-MS法
7	ヒ素及びその化合物	<0.001 mg/l	ヒ素の量に関して、0.01mg/l以下であること。	ICP-MS法
8	六価クロム化合物	<0.005 mg/l	六価クロムの量に関して、0.05mg/l以下であること。	ICP-MS法
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/l	シアンの量に関して、0.01mg/l以下であること。	イオンクロマトグラフ-UV分光光度法
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	<0.02 mg/l	10mg/l以下であること。	イオンクロマトグラフ法 (陰イオン)
11	フッ素及びその化合物	<0.08 mg/l	フッ素の量に関して、0.8mg/l以下であること。	イオンクロマトグラフ法 (陰イオン)
12	ホウ素及びその化合物	0.15 mg/l	ホウ素の量に関して、1.0mg/l以下であること。	ICP-MS法
13	四塩化炭素	<0.0002 mg/l	0.002mg/l以下であること。	PT-GC-MS法
14	1,4-ジオキサン	<0.0005 mg/l	0.05mg/l以下であること。	PT-GC-MS法
15	1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001 mg/l	0.04mg/l以下であること。	PT-GC-MS法
16	ジクロロメタン	<0.001 mg/l	0.02mg/l以下であること。	PT-GC-MS法
17	テトラクロロエチレン	<0.0005 mg/l	0.01mg/l以下であること。	PT-GC-MS法
18	トリクロロエチレン	<0.0005 mg/l	0.01mg/l以下であること。	PT-GC-MS法
19	ベンゼン	<0.001 mg/l	0.01mg/l以下であること。	PT-GC-MS法
20	塩素酸	0.29 mg/l	0.6mg/l以下。	イオンクロマトグラフ法
21	クロロ酢酸	0.001 mg/l	0.02mg/l以下であること。	溶媒抽出-GC-MS法
22	クロロホルム	0.014 mg/l	0.06mg/l以下であること。	PT-GC-MS法
23	ジクロロ酢酸	0.024 mg/l	0.04mg/l以下であること。	溶媒抽出-GC-MS法
24	ジブロモクロロメタン	0.008 mg/l	0.1mg/l以下であること。	PT-GC-MS法
25	臭素酸	<0.001 mg/l	0.01mg/l以下であること。	イオンクロマトグラフ-UV分光光度法
26	総トリハロメタン	0.035 mg/l	0.1mg/l以下であること。	PT-GC-MS法
27	トリクロロ酢酸	0.018 mg/l	0.2mg/l以下であること。	溶媒抽出-GC-MS法
28	ブロモジクロロメタン	0.013 mg/l	0.03mg/l以下であること。	PT-GC-MS法
29	ブロモホルム	<0.001 mg/l	0.09mg/l以下であること。	PT-GC-MS法
30	ホルムアルデヒド	<0.003 mg/l	0.08mg/l以下であること。	溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法

検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号(最終改正 平成22年2月17日厚生労働省告示48号)
判 定	上記の検査項目については水質基準に適合する。
検 査 期 日	2011年 08月 16日 ~ 2011年 09月 02日
検 査 責 任 者	佐々木俊継

2011年 09月 02日	水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター
---------------	---





水質検査成績書

第 11-06325-2 号

依頼者 天塩郡天塩町新栄通8丁目1466番地113

天塩町長 浅田 弘 隆 様

2011年 08月 16日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別	浄水	区 分	簡易水道
採 水 年 月 日	2011年 08月 16日		天 候 前 日 雨 当 日 雨
施 設 名	市街地区簡易水道		
水 源 名 称	サラキタナイ川水系サラキタナイ川		
採 水 地 点	天塩町川口 天塩町クリーンセンター		
採 水 者	阿 部 憲 慎	所 属	(財)北海道薬剤師会公衆衛生検査センター
気 温	20.8 °C	水 温	20.9 °C 残留塩素 0.3 mg/l

No	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準	検査方法
31	亜鉛及びその化合物	0.004 mg/l	亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下であること。	ICP-MS法
32	アルミニウム及びその化合物	<0.01 mg/l	アルミニウムの量に関して、0.2mg/l以下であること。	ICP-MS法
33	鉄及びその化合物	0.02 mg/l	鉄の量に関して、0.3mg/l以下であること。	ICP法
34	銅及びその化合物	0.012 mg/l	銅の量に関して、1.0mg/l以下であること。	ICP-MS法
35	ナトリウム及びその化合物	31.7 mg/l	ナトリウムの量に関して、200mg/l以下であること。	イオンクロマトグラフ法 (陽イオン)
36	マンガン及びその化合物	0.018 mg/l	マンガンの量に関して、0.05mg/l以下であること。	ICP-MS法
37	塩化物イオン	44.1 mg/l	200mg/l以下であること。	イオンクロマトグラフ法 (陰イオン)
38	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	16.3 mg/l	300mg/l以下であること。	イオンクロマトグラフ法 (陽イオン)
39	蒸発残留物	137 mg/l	500mg/l以下であること。	重量法
40	陰イオン界面活性剤	<0.02 mg/l	0.2mg/l以下であること。	固相抽出-高速液体クロマトグラフ法
41	ジェオスミン	0.000004 mg/l	0.00001mg/l以下であること。	PT-GC-MS法
42	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l	0.00001mg/l以下であること。	PT-GC-MS法
43	非イオン界面活性剤	<0.005 mg/l	0.02mg/l以下であること。	固相抽出-吸光光度法
44	フェノール類	<0.0005 mg/l	フェノールの量に換算して、0.005mg/l以下であること。	固相抽出-誘導体化-GC-MS法
45	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	1.8 mg/l	3mg/l以下であること。	全有機炭素計測定法
46	pH値	6.7	5.8以上8.6以下であること。	ガラス電極法
47	味	異常なし	異常でないこと。	官能法
48	臭気	異常なし	異常でないこと。	官能法
49	色度	1 度	5度以下であること。	比色法
50	濁度	<0.1 度	2度以下であること。	積分球式光電光度法
51	アンモニア態窒素	<0.05 mg/l	水質基準なし。	吸光光度法
52		以下余白		
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				

検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号(最終改正 平成22年2月17日厚生労働省告示48号)
判 定	上記の検査項目については水質基準に適合する。
検 査 期 日	2011年 08月 16日 ~ 2011年 09月 02日
検 査 責 任 者	佐々木俊継

2011年 09月 02日

道薬検

水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号
 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56号
 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号
 財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター



水質検査成績書

第 11-04871 号

依頼者 天塩郡天塩町新栄通8丁目1466番地113

天塩町長 浅田 弘 隆 様

2011年 07月 21日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別	浄水	区 分	簡易水道	
採 水 年 月 日	2011年 07月 21日		天 候 前 日 晴 当 日 晴	
施 設 名	市街地区簡易水道			
水 源 名 称	サラキタナイ川水系サラキタナイ川			
採 水 地 点	天塩町川口 天塩町クリーンセンター			
採 水 者	松 村 雅 彦	所 属	天塩町建設課水道係	
気 温	23.0 ℃	水 温	16.0 ℃ 残留塩素 0.3 mg/l	
No	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準	検査方法
1	一般細菌	0 1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。	標準寒天培地法
2	大腸菌	不検出	検出されないこと。	特定酵素基質培地法
3	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.28 mg/l	10mg/l以下であること。	イオンクロマトグラフ法 (陰イオン)
4	鉄及びその化合物	<0.01 mg/l	鉄の量に関して、0.3mg/l以下であること。	I C P 法
5	塩化物イオン	35.0 mg/l	200mg/l以下であること。	イオンクロマトグラフ法 (陰イオン)
6	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	1.9 mg/l	3mg/l以下であること。	全有機炭素計測定法
7	pH値	6.5	5.8以上8.6以下であること。	ガラス電極法
8	味	異常なし	異常でないこと。	官能法
9	臭気	異常なし	異常でないこと。	官能法
10	色度	1 度	5度以下であること。	比色法
11	濁度	<0.1 度	2度以下であること。	積分球式光電光度法
12		以下余白		
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号(最終改正 平成22年2月17日厚生労働省告示48号)			
判 定	上記の検査項目については水質基準に適合する。			
検 査 期 日	2011年 07月 21日 ~ 2011年 07月 27日			
検 査 責 任 者	佐々木俊継			
2011年 07月 27日		水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第58号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター		





水質検査成績書

第 11-03399 号

依頼者 天塩郡天塩町新栄通8丁目1466番地113

天塩町長 浅田 弘 隆 様

2011年 06月 22日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別	浄水	区 分	簡易水道
採 水 年 月 日	2011年 06月 22日		天 候 前 日 曇 当 日 雨
施 設 名	市街地区簡易水道		
水 源 名 称	サラキタナイ川水系サラキタナイ川		
採 水 地 点	天塩町川口 天塩町クリーンセンター		
採 水 者	松 村 雅 彦	所 属	天塩町経済課水道係
気 温	15.0 ℃	水 温	15.0 ℃
		残留塩素	0.45 mg/l
No	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準
1	一般細菌	- 0 1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。
2	大腸菌	- 不検出	検出されないこと。
3	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	- <0.05 mg/l	10mg/l以下であること。
4	鉄及びその化合物	- 0.01 mg/l	鉄の量に関して、0.3mg/l以下であること。
5	塩化物イオン	- 36.9 mg/l	200mg/l以下であること。
6	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	- 1.6 mg/l	3mg/l以下であること。
7	pH値	- 6.5	5.8以上8.6以下であること。
8	味	- 異常なし	異常でないこと。
9	臭気	- 異常なし	異常でないこと。
10	色度	- <1 度	5度以下であること。
11	濁度	- <0.1 度	2度以下であること。
12		以下余白	
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号(最終改正 平成22年2月17日厚生労働省告示48号)		
判 定	上記の検査項目については水質基準に適合する。		
検 査 期 日	2011年 06月 22日 ～ 2011年 06月 27日		
検 査 責 任 者	佐々木俊継		
2011年 06月 27日		水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター	





水質検査成績書


第 11-02189 号

依頼者 天塩郡天塩町新栄通8丁目1466番地113

天塩町長 浅田 弘 隆 様

2011年 05月 24日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別	浄水	区 分	簡易水道
採 水 年 月 日	2011年 05月 24日		天 候 前 日 晴 当 日 曇
施 設 名	市街地区簡易水道		
水 源 名 称	サラキタナイ川水系サラキタナイ川		
採 水 地 点	天塩町川口 天塩町クリーンセンター		
採 水 者	松 村 雅 彦	所 属	天塩町経済課水道係
気 温	8.0 ℃	水 温	11.0 ℃ 残留塩素 0.35 mg/l
No	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準 検査方法
1	一般細菌	0 1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。標準寒天培地法
2	大腸菌	不検出	検出されないこと。特定酵素基質培地法
3	カドミウム及びその化合物	<0.0003 mg/l	カドミウムの量に関して、0.003mg/l以下であること。ICP-MS法
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/l	シアンの量に関して、0.01mg/l以下であること。イオンクロマトグラフ法（陰イオン）
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.13 mg/l	10mg/l以下であること。イオンクロマトグラフ法（陰イオン）
6	ホウ素及びその化合物	0.10 mg/l	ホウ素の量に関して、1.0mg/l以下であること。ICP-MS法
7	アス-1,2-ジクロロベンゼン及びトリス-1,2-ジクロロベンゼン	<0.001 mg/l	0.04mg/l以下であること。PT-GC-MS法
8	塩素酸	0.07 mg/l	0.6mg/l以下。イオンクロマトグラフ法
9	クロロ酢酸	<0.001 mg/l	0.02mg/l以下であること。溶媒抽出-GC-MS法
10	クロロホルム	0.008 mg/l	0.06mg/l以下であること。PT-GC-MS法
11	ジクロロ酢酸	0.009 mg/l	0.04mg/l以下であること。溶媒抽出-GC-MS法
12	ジブロモクロロメタン	0.005 mg/l	0.1mg/l以下であること。PT-GC-MS法
13	臭素酸	<0.001 mg/l	0.01mg/l以下であること。イオンクロマトグラフ法（陰イオン）
14	総トリハロメタン	0.022 mg/l	0.1mg/l以下であること。PT-GC-MS法
15	トリクロロ酢酸	0.006 mg/l	0.2mg/l以下であること。溶媒抽出-GC-MS法
16	ブロモジクロロメタン	0.009 mg/l	0.03mg/l以下であること。PT-GC-MS法
17	ブロモホルム	<0.001 mg/l	0.09mg/l以下であること。PT-GC-MS法
18	ホルムアルデヒド	<0.003 mg/l	0.08mg/l以下であること。溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法
19	鉄及びその化合物	0.01 mg/l	鉄の量に関して、0.3mg/l以下であること。ICP法
20	ナトリウム及びその化合物	31.4 mg/l	ナトリウムの量に関して、200mg/l以下であること。イオンクロマトグラフ法（陽イオン）
21	塩化物イオン	40.6 mg/l	200mg/l以下であること。イオンクロマトグラフ法（陰イオン）
22	蒸発残留物	112 mg/l	500mg/l以下であること。重量法
23	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1.3 mg/l	3mg/l以下であること。全有機炭素計測定法
24	pH値	6.6	5.8以上8.6以下であること。ガラス電極法
25	味	異常なし	異常でないこと。官能法
26	臭気	異常なし	異常でないこと。官能法
27	色度	<1 度	5度以下であること。比色法
28	濁度	<0.1 度	2度以下であること。積分球式光電光度法
29		以下余白	
30			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号(最終改正 平成22年2月17日厚生労働省告示48号)		
判定	上記の検査項目については水質基準に適合する。		
検査期日	2011年 05月 24日 ～ 2011年 05月 30日		
検査責任者	佐々木俊継		
2011年 05月 30日		水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター	





水質検査成績書

第 11-00711 号

依頼者 天塩郡天塩町新栄通8丁目1466番地113

天塩町長 浅田 弘 隆 様

2011年 04月 19日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別	浄水	区 分	簡易水道
採 水 年 月 日	2011年 04月 19日	天 候	前 日 雪 当 日 曇
施 設 名	市街地区簡易水道		
水 源 名 称	サラキタナイ川水系サラキタナイ川		
採 水 地 点	天塩町川口 天塩町クリーンセンター		
採 水 者	松 村 雅 彦	所 属	天塩町経済課水道係
気 温	7.0 ℃	水 温	6.0 ℃
		残留塩素	0.3 mg/l

No	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準	検査方法
1	一般細菌	0 1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。	標準寒天培地法
2	大腸菌	不検出	検出されないこと。	特定酵素基質培地法
3	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.21 mg/l	10mg/l以下であること。	イオンクロマトグラフ法 (陰イオン)
4	鉄及びその化合物	0.02 mg/l	鉄の量に関して、0.3mg/l以下であること。	I C P法
5	塩化物イオン	72.7 mg/l	200mg/l以下であること。	イオンクロマトグラフ法 (陰イオン)
6	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	1.0 mg/l	3mg/l以下であること。	全有機炭素計測定法
7	p H値	7.0	5.8以上8.6以下であること。	ガラス電極法
8	味	異常なし	異常でないこと。	官能法
9	臭気	異常なし	異常でないこと。	官能法
10	色度	<1 度	5度以下であること。	比色法
11	濁度	<0.1 度	2度以下であること。	積分球式光電光度法
12		以下余白		
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号(最終改正 平成22年2月17日厚生労働省告示48号)
判 定	上記の検査項目については水質基準に適合する。
検 査 期 日	2011年 04月 19日 ~ 2011年 04月 22日
検 査 責 任 者	佐々木俊継

2011年 04月 22日

道薬検

水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号
 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56号
 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号
 財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター