



水質検査成績書

第 17-15702 号

依頼者 天塩郡天塩町新栄通8丁目1466番地113

天塩町長 浅田 弘 隆 様

2018年 01月 10日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別	浄水			区 分			簡易水道		
採水年月日	2018年01月10日	時間	12時10分	天 候	前日	曇	当日	晴	
施設名	市街地区簡易水道								
水源名称	地下水								
採水地点	天塩町川口 天塩町クリーンセンター								
採水者	落合 憲 児		所 属		天塩町建設課水道係				
気温	-1.0 ℃		水温		6.0 ℃		残留塩素		0.5 mg/L
No.	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準		検 査 方 法		定量下限値		
01	一般細菌	0 1ml中	1mlの検水で形成される菌落数が100以下であること。		標準寒天培地法		-		
02	大腸菌	不検出	検出されないこと。		特定酵素基質培地法		-		
03	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	<0.03 mg/L	10mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法 (陰イオン)		0.03		
04	鉄及びその化合物	<0.01 mg/L	鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。		ICP法		0.01		
05	塩化物イオン	29.2 mg/L	200mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法 (陰イオン)		0.2		
06	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.3 mg/L	3mg/L以下であること。		全有機炭素計測定法		0.3		
07	pH値	7.5	5.8以上8.6以下であること。		ガラス電極法		-		
08	味	異常なし	異常でないこと。		官能法		-		
09	臭気	異常なし	異常でないこと。		官能法		-		
10	色度	<1 度	5度以下であること。		比色法		1		
11	濁度	<0.1 度	2度以下であること。		積分球式光電光度法		0.1		
		以下余白							
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号 (最終改正 平成29年3月28日厚生労働省告示87号)							
判 定		上記の検査項目については水質基準に適合する。							
検 査 期 日		2018年 01月 10日 ~ 2018年 01月 16日							
検 査 責 任 者		試験検査部長 吉 田 博 文							
2018年 01月 16日		水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号		建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第5636第5号					
		札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号		一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター					

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。

2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

1. 成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2. 本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。



水質検査成績書

第 17-15704

依頼者 天塩郡天塩町新栄通8丁目1466番地113

天塩町長 浅田 弘 隆 様

2018年 01月 10日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別	浄水				区 分				簡易水道			
採水年月日	2018年01月10日		時間	10時05分	天 候	前日	曇		当日	晴		
施 設 名	泉源産土地区簡易水道（振老地区）											
水 源 名 称	天塩川水系雄信内川支流南雄信内川（河表水ダム直接）											
採水地点												
採 水 者	落 合 憲 児			所 属	天塩町建設課水道係							
気 温	-2.0 ℃			水 温	5.0 ℃			残 留 塩 素	0.35 mg/L			
No.	項 目 名		結 果 値		水 質 基 準			検 査 方 法		定量下限		
01	一般細菌		1	1ml中	1mlの検水で形成される集菌数が100以下であること。			標準寒天培地法		-		
02	大腸菌		不検出		検出されないこと。			特定酵素基質培地法		-		
03	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.32	mg/L	10mg/L以下であること。			イオンクロマトグラフ法（陰イオン）		0.03		
04	鉄及びその化合物		0.02	mg/L	鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。			I C P 法		0.01		
05	塩化物イオン		53.0	mg/L	200mg/L以下であること。			イオンクロマトグラフ法（陰イオン）		0.2		
06	有機物（全有機炭素（TOC）の量）		1.2	mg/L	3mg/L以下であること。			全有機炭素計測定法		0.3		
07	p H 値		6.9		5.8以上8.6以下であること。			ガラス電極法		-		
08	味		異常なし		異常でないこと。			官能法		-		
09	臭気		異常なし		異常でないこと。			官能法		-		
10	色度		<1	度	5度以下であること。			比色法		1		
11	濁度		<0.1	度	2度以下であること。			積分球式光電光度法		0.1		
			以下余白									

1. 成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2. 本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保護するものではありません。

