

水質検査成績書

第 22-04081 号

依頼者 天塩郡天塩町新栄通8丁目1466番地113

天塩町長 佐々木 裕之 様

2022年 07月 05日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別 浄水				区 分 簡易水道				
採 水 年 月 日	2022年07月05日	時 間	11時23分	天 候	前 日	曇	当 日	曇
施 設 名	天塩町簡易水道 (市街地区)							
水 源 名 称	地下水							
採 水 地 点	天塩町川口 天塩町クリーンセンター							
採 水 者	山 本 陽 介		所 属 天塩町建設課水道係					
気 温	19.0 ℃		水 温	17.0 ℃		残 留 塩 素	0.38 mg/L	
No.	項 目 名	結 果 値		水 質 基 準		検 査 方 法		定量下限値
01	一般細菌	0 1ml中		1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。		標準寒天培地法		-
02	大腸菌	不検出		検出されないこと。		特定酵素基質培地法		-
03	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	<0.03 mg/L		10mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法 (陰イオン)		0.03
04	鉄及びその化合物	<0.01 mg/L		鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。		I C P 法		0.01
05	塩化物イオン	28.2 mg/L		200mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法 (陰イオン)		0.2
06	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	<0.3 mg/L		3mg/L以下であること。		全有機炭素計測定法		0.3
07	p H 値	7.1		5.8以上8.6以下であること。		ガラス電極法		-
08	味	異常なし		異常でないこと。		官能法		-
09	臭気	異常なし		異常でないこと。		官能法		-
10	色度	<1 度		5度以下であること。		透過光測定法		1
11	濁度	<0.1 度		2度以下であること。		積分球式光電光度法		0.1
		以下余白						
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号 (最終改正 令和4年3月31日厚生労働省告示第134号)						
判 定		上記の検査項目については水質基準に適合する。						
検 査 期 日		2022年 07月 05日 ~ 2022年 07月 07日						
検 査 責 任 者		試験検査部次長 横 山 貴 浩						
 2022年 07月 07日		水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター						

- 1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
- 2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

- 1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

- 1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
- 2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

- 2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。