水質検査成績書

第　23-01498　号

依頼者　天塩郡天塩町新栄通8丁目1466番地113
天塩町長　吉田　忠　様

2023年　05月　11日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種別	原水				区分	簡易水道			
採水年月日	2023年05月11日	時間	14時23分	天候	前日	晴	当日	曇	
施設名	天塩町簡易水道（市街地区）								
水源名称	地下水（１号井）								
採水地点	更岸浄水場　原水カラン								
採水者	山　本　陽　介			所属	天塩町建設課水道係				
気温	8.0　℃		水温	9.5　℃		残留塩素	※　mg/L		

No.	項目名	結果値	水質基準	検査方法	定量下限値
01	鉄及びその化合物	4.73　mg/L	鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。	ＩＣＰ法	0.01
02	マンガン及びその化合物	0.187　mg/L	マンガンの量に関して、0.05mg/L以下であること。	ＩＣＰ法	0.001
		以下余白			

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正　令和4年3月31日厚生労働省告示第134号）
備考	
検査期日	2023年　05月　11日　～　2023年　05月　18日
検査責任者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2023年　05月　18日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　23-01499　号

依 頼 者　天塩郡天塩町新栄通8丁目1466番地113
天塩町長　吉田　忠　様

2023年　05月　11日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種　別	原水				区　分	簡易水道			
採水年月日	2023年05月11日	時間	14時23分	天　候	前日	晴	当日	曇	
施　設　名	天塩町簡易水道（市街地区）								
水源名称	地下水（１号井）								
採水地点	更岸浄水場　原水カラン								
採　水　者	山　本　陽　介			所　属	天塩町建設課水道係				
気　温	8.0　℃		水　温	9.5　℃		残留塩素	※　mg/L		

No.	項　目　名	結　果　値	水　質　基　準	検査方法	定量下限値
01	大腸菌数(MPN/100ml)	0	水質基準値なし。	特定酵素基質培地法（Quanti-Tray）	－
02	嫌気性芽胞菌数(個/100ｍｌ)	0	水質基準値なし。	ハンドフォード改良寒天培地法	－
		以下余白			

検　査　方　法	平成１９年３月３０日健水発第０３３０００６号（最終改正　平成２６年３月３１日）
備　　考	
検　査　期　日	2023年　05月　11日　～　2023年　05月　18日
検　査　責　任　者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2023年　05月　18日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　23-01500　号

依頼者　天塩郡天塩町新栄通8丁目1466番地113
天塩町長　吉田　忠　様

2023年　05月　11日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種別	原水				区分	簡易水道			
採水年月日	2023年05月11日	時間	14時23分	天候	前日	晴	当日	曇	
施設名	天塩町簡易水道（市街地区）								
水源名称	地下水（２号井）								
採水地点	更岸浄水場　原水カラン								
採水者	山　本　陽　介			所属	天塩町建設課水道係				
気温	8.0　℃		水温	9.5　℃		残留塩素	※　mg/L		

No.	項目名	結果値	水質基準	検査方法	定量下限値
01	鉄及びその化合物	2.63　mg/L	鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。	ＩＣＰ法	0.01
02	マンガン及びその化合物	0.143　mg/L	マンガンの量に関して、0.05mg/L以下であること。	ＩＣＰ法	0.001
		以下余白			

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正　令和4年3月31日厚生労働省告示第134号）
備考	
検査期日	2023年　05月　11日　～　2023年　05月　18日
検査責任者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2023年　05月　18日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　23-01501　号

依 頼 者　天塩郡天塩町新栄通8丁目1466番地113
天塩町長　吉田　忠　様

2023年　05月　11日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種　別	原水				区　分	簡易水道			
採水年月日	2023年05月11日	時間	14時23分	天　候	前日	晴	当日	曇	
施　設　名	天塩町簡易水道（市街地区）								
水源名称	地下水（２号井）								
採水地点	更岸浄水場　原水カラン								
採　水　者	山　本　陽　介			所　属	天塩町建設課水道係				
気　温	8.0　℃		水　温	9.5　℃		残留塩素	※　mg/L		

No.	項　目　名	結　果　値	水　質　基　準	検　査　方　法	定量下限値
01	大腸菌数(MPN/100ml)	0	水質基準値なし。	特定酵素基質培地法（Quanti-Tray）	－
02	嫌気性芽胞菌数(個/100ｍｌ)	0	水質基準値なし。	ハンドフォード改良寒天培地法	－
		以下余白			

検　査　方　法	平成１９年３月３０日健水発第０３３０００６号（最終改正　平成２６年３月３１日）
備　　考	
検　査　期　日	2023年　05月　11日　～　2023年　05月　18日
検　査　責　任　者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2023年　05月　18日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　23-01497　号

依頼者　天塩郡天塩町新栄通8丁目1466番地113
天塩町長　吉田　忠　様

2023年　05月　11日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種別	浄水					区分	簡易水道		
採水年月日	2023年05月11日	時間	13時52分	天候	前日	晴	当日	曇	
施設名	天塩町簡易水道（市街地区）								
水源名称	地下水								
採水地点	天塩町川口　天塩町クリーンセンター								
採水者	山本陽介			所属	天塩町建設課水道係				
気温	8.0 ℃		水温	10.0 ℃		残留塩素	0.5 mg/L		

No.	項目名	結果値		水質基準	検査方法	定量下限値
01	一般細菌	0	1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。	標準寒天培地法	－
02	大腸菌	不検出		検出されないこと。	特定酵素基質培地法	－
03	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	mg/L	シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること。	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾞｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法	0.001
04	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	<0.03	mg/L	10mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.03
05	塩素酸	<0.06	mg/L	0.6mg/L以下。	イオンクロマトグラフ法	0.06
06	クロロ酢酸	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下であること。	ＬＣ－ＭＳ法	0.001
07	クロロホルム	0.001	mg/L	0.06mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
08	ジクロロ酢酸	<0.001	mg/L	0.03mg/L以下であること。	ＬＣ－ＭＳ法	0.001
09	ジブロモクロロメタン	0.003	mg/L	0.1mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
10	臭素酸	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下であること。	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾞｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法	0.001
11	総トリハロメタン	0.007	mg/L	0.1mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
12	トリクロロ酢酸	<0.001	mg/L	0.03mg/L以下であること。	ＬＣ－ＭＳ法	0.001
13	ブロモジクロロメタン	0.002	mg/L	0.03mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
14	ブロモホルム	0.001	mg/L	0.09mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
15	ホルムアルデヒド	<0.003	mg/L	0.08mg/L以下であること。	誘導体化－高速液体クロマトグラフ法	0.003
16	鉄及びその化合物	<0.01	mg/L	鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。	ＩＣＰ法	0.01
17	塩化物イオン	27.7	mg/L	200mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.2
18	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	61.0	mg/L	300mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陽イオン）	3.0
19	蒸発残留物	159	mg/L	500mg/L以下であること。	重量法	10
20	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	0.4	mg/L	3mg/L以下であること。	全有機炭素計測定法	0.3
21	ｐＨ値	7.3		5.8以上8.6以下であること。	ガラス電極法	－
22	味	異常なし		異常でないこと。	官能法	－
23	臭気	異常なし		異常でないこと。	官能法	－
24	色度	<1	度	5度以下であること。	透過光測定法	1
25	濁度	<0.1	度	2度以下であること。	積分球式光電光度法	0.1
		以下余白				

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正　令和4年3月31日厚生労働省告示第134号）
判定	上記の検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	2023年　05月　11日　～　2023年　05月　18日
検査責任者	試験検査部部長　横山貴浩

2023年　05月　18日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　23-01509　号

依頼者　天塩郡天塩町新栄通8丁目1466番地113
天塩町長　吉田　忠　様

2023年　05月　11日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種別	原水			区分	簡易水道				
採水年月日	2023年05月11日	時間	11時45分	天候	前日	晴	当日	曇	
施設名	天塩町簡易水道（雄信内地区）								
水源名称	地下水(深井戸水)								
採水地点	雄信内浄水場　取水カラン								
採水者	山　本　陽　介		所属	天塩町建設課水道係					
気温	4.0　℃	水温	13.5　℃	残留塩素	※　mg/L				

No.	項目名	結果値	水質基準	検査方法	定量下限値
01	鉄及びその化合物	0.50　mg/L	鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。	ＩＣＰ法	0.01
02	マンガン及びその化合物	0.365　mg/L	マンガンの量に関して、0.05mg/L以下であること。	ＩＣＰ法	0.001
		以下余白			

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正　令和4年3月31日厚生労働省告示第134号）
備考	
検査期日	2023年　05月　11日　～　2023年　05月　18日
検査責任者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2023年　05月　18日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　23-01510　号

依 頼 者　天塩郡天塩町新栄通8丁目1466番地113
天塩町長　吉田　忠　様

2023年　05月　11日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種　別	原水				区　分	簡易水道			
採水年月日	2023年05月11日	時間	11時45分	天　候	前日	晴	当日	曇	
施　設　名	天塩町簡易水道（雄信内地区）								
水源名称	地下水(深井戸水)								
採水地点	雄信内浄水場　取水カラン								
採　水　者	山　本　陽　介			所属	天塩町建設課水道係				
気　温	4.0　℃		水　温	13.5　℃		残留塩素	※　mg/L		

No.	項　目　名	結　果　値	水　質　基　準	検査方法	定量下限値
01	大腸菌数(MPN/100ml)	0	水質基準値なし。	特定酵素基質培地法（Quanti-Tray）	－
02	嫌気性芽胞菌数(個/100ｍｌ)	0	水質基準値なし。	ハンドフォード改良寒天培地法	－
		以下余白			

検　査　方　法	平成１９年３月３０日健水発第０３３０００６号（最終改正　平成２６年３月３１日）
備　　考	
検　査　期　日	2023年　05月　11日　～　2023年　05月　18日
検　査　責　任　者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2023年　05月　18日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　23-01508　号

依 頼 者　天塩郡天塩町新栄通8丁目1466番地113
天塩町長　吉田　忠　様

2023年　05月　11日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種　別	浄水					区　分	簡易水道		
採水年月日	2023年05月11日	時間	11時03分	天　候	前日	晴	当日	曇	
施　設　名	天塩町簡易水道（雄信内地区）								
水源名称	地下水(深井戸水)								
採水地点	天塩町役場　雄信内支所								
採　水　者	山　本　陽　介			所　属	天塩町建設課水道係				
気　温	4.0　℃		水　温	10.0　℃		残留塩素	0.35　mg/L		

No.	項　目　名	結　果　値		水　質　基　準	検　査　方　法	定量下限値
01	一般細菌	0	1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。	標準寒天培地法	－
02	大腸菌	不検出		検出されないこと。	特定酵素基質培地法	－
03	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	mg/L	シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること。	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾞｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法	0.001
04	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	<0.03	mg/L	10mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.03
05	塩素酸	0.06	mg/L	0.6mg/L以下。	イオンクロマトグラフ法	0.06
06	クロロ酢酸	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下であること。	ＬＣ－ＭＳ法	0.001
07	クロロホルム	0.006	mg/L	0.06mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
08	ジクロロ酢酸	0.002	mg/L	0.03mg/L以下であること。	ＬＣ－ＭＳ法	0.001
09	ジブロモクロロメタン	0.005	mg/L	0.1mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
10	臭素酸	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下であること。	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾞｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法	0.001
11	総トリハロメタン	0.017	mg/L	0.1mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
12	トリクロロ酢酸	0.003	mg/L	0.03mg/L以下であること。	ＬＣ－ＭＳ法	0.001
13	ブロモジクロロメタン	0.006	mg/L	0.03mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
14	ブロモホルム	<0.001	mg/L	0.09mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
15	ホルムアルデヒド	<0.003	mg/L	0.08mg/L以下であること。	誘導体化－高速液体クロマトグラフ法	0.003
16	鉄及びその化合物	<0.01	mg/L	鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。	ＩＣＰ法	0.01
17	塩化物イオン	18.4	mg/L	200mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.2
18	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	96.0	mg/L	300mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陽イオン）	3.0
19	蒸発残留物	183	mg/L	500mg/L以下であること。	重量法	10
20	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	0.7	mg/L	3mg/L以下であること。	全有機炭素計測定法	0.3
21	ｐＨ値	7.7		5.8以上8.6以下であること。	ガラス電極法	－
22	味	異常なし		異常でないこと。	官能法	－
23	臭気	異常なし		異常でないこと。	官能法	－
24	色度	<1	度	5度以下であること。	透過光測定法	1
25	濁度	<0.1	度	2度以下であること。	積分球式光電光度法	0.1
		以下余白				

検　査　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正　令和4年3月31日厚生労働省告示第134号）
判　定	上記の検査項目については水質基準に適合する。
検　査　期　日	2023年　05月　11日　～　2023年　05月　18日
検　査　責　任　者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2023年　05月　18日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　23-01504　号

依頼者　天塩郡天塩町新栄通8丁目1466番地113
天塩町長　吉田　忠　様

2023年　05月　11日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種別	原水				区分	簡易水道			
採水年月日	2023年05月11日	時間	9時37分	天候	前日	晴	当日	曇	
施設名	天塩町簡易水道（泉源産士地区）								
水源名称	地下水（１号井）								
採水地点	泉源浄水場　原水カラン								
採水者	山　本　陽　介			所属	天塩町建設課水道係				
気温	4.0　℃		水温	8.0　℃		残留塩素	※　mg/L		

No.	項目名	結果値	水質基準	検査方法	定量下限値
01	鉄及びその化合物	0.92　mg/L	鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。	ＩＣＰ法	0.01
02	マンガン及びその化合物	0.131　mg/L	マンガンの量に関して、0.05mg/L以下であること。	ＩＣＰ法	0.001
		以下余白			

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正　令和4年3月31日厚生労働省告示第134号）
備考	
検査期日	2023年　05月　11日　～　2023年　05月　18日
検査責任者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2023年　05月　18日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　23-01505　号

依 頼 者　天塩郡天塩町新栄通8丁目1466番地113
天塩町長　吉田　忠　様

2023年　05月　11日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種　別	原水				区　分	簡易水道			
採水年月日	2023年05月11日	時間	9時37分	天　候	前日	晴	当日	曇	
施　設　名	天塩町簡易水道（泉源産士地区）								
水源名称	地下水（１号井）								
採水地点	泉源浄水場　原水カラン								
採　水　者	山　本　陽　介			所属	天塩町建設課水道係				
気　温	4.0　℃		水　温	8.0　℃		残留塩素	※　mg/L		

No.	項　目　名	結　果　値	水　質　基　準	検　査　方　法	定量下限値
01	大腸菌数(MPN/100ml)	0	水質基準値なし。	特定酵素基質培地法（Quanti-Tray）	－
02	嫌気性芽胞菌数(個/100ｍｌ)	0	水質基準値なし。	ハンドフォード改良寒天培地法	－
		以下余白			

検　査　方　法	平成１９年３月３０日健水発第０３３０００６号（最終改正　平成２６年３月３１日）
備　　考	
検　査　期　日	2023年　05月　11日　～　2023年　05月　18日
検　査　責　任　者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2023年　05月　18日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　23-01506　号

依 頼 者　天塩郡天塩町新栄通8丁目1466番地113
天塩町長　吉田　忠　様

2023年　05月　11日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種　別	原水				区　分	簡易水道			
採水年月日	2023年05月11日	時間	10時00分	天　候	前日	晴	当日	曇	
施　設　名	天塩町簡易水道（泉源産土地区）								
水源名称	地下水（２号井）								
採水地点	泉源浄水場　原水カラン								
採　水　者	山　本　陽　介			所　属	天塩町建設課水道係				
気　温	4.0　℃		水　温	8.0　℃		残留塩素	※　mg/L		

No.	項　目　名	結　果　値	水　質　基　準	検査方法	定量下限値
01	鉄及びその化合物	0.65　mg/L	鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。	ＩＣＰ法	0.01
02	マンガン及びその化合物	0.159　mg/L	マンガンの量に関して、0.05mg/L以下であること。	ＩＣＰ法	0.001
		以下余白			

検　査　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正　令和4年3月31日厚生労働省告示第134号）
備　　考	
検　査　期　日	2023年　05月　11日　～　2023年　05月　18日
検　査　責　任　者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2023年　05月　18日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　23-01507　号

依頼者　天塩郡天塩町新栄通8丁目1466番地113
天塩町長　吉田　忠　様

2023年　05月　11日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種別	原水				区分	簡易水道			
採水年月日	2023年05月11日	時間	10時00分	天候	前日	晴	当日	曇	
施設名	天塩町簡易水道（泉源産士地区）								
水源名称	地下水（２号井）								
採水地点	泉源浄水場　原水カラン								
採水者	山　本　陽　介			所属	天塩町建設課水道係				
気温	4.0　℃		水温	8.0　℃		残留塩素	※　mg/L		

No.	項目名	結果値	水質基準	検査方法	定量下限値
01	大腸菌数(MPN/100ml)	0	水質基準値なし。	特定酵素基質培地法（Quanti-Tray）	－
02	嫌気性芽胞菌数(個/100ｍｌ)	0	水質基準値なし。	ハンドフォード改良寒天培地法	－
		以下余白			

検査方法	平成１９年３月３０日健水発第０３３０００６号（最終改正　平成２６年３月３１日）
備考	
検査期日	2023年　05月　11日　～　2023年　05月　18日
検査責任者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2023年　05月　18日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　23-01502-1　号

依 頼 者　天塩郡天塩町新栄通8丁目1466番地113
天塩町長　吉田　忠　様

2023年　05月　11日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種　別	浄水				区　分	簡易水道			
採水年月日	2023年05月11日	時間	12時38分	天　候	前日	晴	当日	曇	
施　設　名	天塩町簡易水道（泉源産士地区）								
水源名称	地下水								
採水地点	振老配水ポンプ場								
採　水　者	山　本　陽　介			所　属	天塩町建設課水道係				
気　温	7.0　℃		水　温	7.0　℃		残留塩素	0.45　mg/L		

No.	項　目　名	結　果　値	水　質　基　準	検査方法	定量下限値
01	一般細菌	0　1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。	標準寒天培地法	－
02	大腸菌	不検出	検出されないこと。	特定酵素基質培地法	－
03	カドミウム及びその化合物	<0.0003　mg/L	カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.0003
04	水銀及びその化合物	<0.00005　mg/L	水銀の量に関して、0.0005mg/L以下であること。	還元気化－原子吸光光度法	0.00005
05	セレン及びその化合物	<0.001　mg/L	セレンの量に関して、0.01mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.001
06	鉛及びその化合物	<0.001　mg/L	鉛の量に関して、0.01mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.001
07	ヒ素及びその化合物	<0.001　mg/L	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.001
08	六価クロム化合物	<0.002　mg/L	六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.002
09	亜硝酸態窒素	<0.004　mg/L	0.04mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001　mg/L	シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること。	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	<0.03　mg/L	10mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.03
12	フッ素及びその化合物	0.08　mg/L	フッ素の量に関して、0.8mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.05
13	ホウ素及びその化合物	<0.02　mg/L	ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.02
14	四塩化炭素	<0.0002　mg/L	0.002mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.0002
15	1,4-ジオキサン	<0.001　mg/L	0.05mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.001　mg/L	0.04mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
17	ジクロロメタン	<0.001　mg/L	0.02mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
18	テトラクロロエチレン	<0.0005　mg/L	0.01mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.0005
19	トリクロロエチレン	<0.0005　mg/L	0.01mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.0005
20	ベンゼン	<0.001　mg/L	0.01mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
21	塩素酸	<0.06　mg/L	0.6mg/L以下。	イオンクロマトグラフ法	0.06
22	クロロ酢酸	<0.001　mg/L	0.02mg/L以下であること。	ＬＣ－ＭＳ法	0.001
23	クロロホルム	<0.001　mg/L	0.06mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
24	ジクロロ酢酸	<0.001　mg/L	0.03mg/L以下であること。	ＬＣ－ＭＳ法	0.001
25	ジブロモクロロメタン	0.002　mg/L	0.1mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
26	臭素酸	<0.001　mg/L	0.01mg/L以下であること。	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法	0.001
27	総トリハロメタン	0.002　mg/L	0.1mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
28	トリクロロ酢酸	<0.001　mg/L	0.03mg/L以下であること。	ＬＣ－ＭＳ法	0.001
29	ブロモジクロロメタン	<0.001　mg/L	0.03mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
30	ブロモホルム	<0.001　mg/L	0.09mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001

検　査　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正　令和4年3月31日厚生労働省告示第134号）
判　定	上記の検査項目については水質基準に適合する。
検　査　期　日	2023年　05月　11日　～　2023年　05月　18日
検　査　責　任　者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2023年　05月　18日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　23-01502-2　号

依頼者　天塩郡天塩町新栄通8丁目1466番地113
天塩町長　吉田　忠　様

2023年　05月　11日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種別	浄水					区分	簡易水道		
採水年月日	2023年05月11日	時間	12時38分	天候	前日	晴	当日	曇	
施設名	天塩町簡易水道（泉源産士地区）								
水源名称	地下水								
採水地点	振老配水ポンプ場								
採水者	山　本　陽　介			所属	天塩町建設課水道係				
気温	7.0　℃			水温	7.0　℃		残留塩素	0.45　mg/L	

No.	項目名	結果値		水質基準	検査方法	定量下限値
31	ホルムアルデヒド	<0.003	mg/L	0.08mg/L以下であること。	誘導体化－高速液体クロマトグラフ法	0.003
32	亜鉛及びその化合物	0.006	mg/L	亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.002
33	アルミニウム及びその化合物	<0.01	mg/L	アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.01
34	鉄及びその化合物	0.01	mg/L	鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。	ＩＣＰ法	0.01
35	銅及びその化合物	0.002	mg/L	銅の量に関して、1.0mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.001
36	ナトリウム及びその化合物	12.9	mg/L	ナトリウムの量に関して、200mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陽イオン）	1.0
37	マンガン及びその化合物	<0.001	mg/L	マンガンの量に関して、0.05mg/L以下であること。	ＩＣＰ法	0.001
38	塩化物イオン	18.0	mg/L	200mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.2
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	44.8	mg/L	300mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陽イオン）	3.0
40	蒸発残留物	122	mg/L	500mg/L以下であること。	重量法	10
41	陰イオン界面活性剤	<0.02	mg/L	0.2mg/L以下であること。	固相抽出－高速液体クロマトグラフ法	0.02
42	ジェオスミン	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.000001
44	非イオン界面活性剤	<0.002	mg/L	0.02mg/L以下であること。	固相抽出－高速液体クロマトグラフ法	0.002
45	フェノール類	<0.0005	mg/L	フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下であること。	固相抽出－誘導体化－ＧＣ－ＭＳ法	0.0005
46	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	0.3	mg/L	3mg/L以下であること。	全有機炭素計測定法	0.3
47	ｐＨ値	7.2		5.8以上8.6以下であること。	ガラス電極法	－
48	味	異常なし		異常でないこと。	官能法	－
49	臭気	異常なし		異常でないこと。	官能法	－
50	色度	<1	度	5度以下であること。	透過光測定法	1
51	濁度	<0.1	度	2度以下であること。	積分球式光電光度法	0.1
52	アンモニア態窒素	<0.05	mg/L	水質基準なし。	イオンクロマトグラフ法（陽イオン）	0.05
		以下余白				

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正　令和4年3月31日厚生労働省告示第134号）
判定	上記の検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	2023年　05月　11日　～　2023年　05月　18日
検査責任者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2023年　05月　18日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　23-01503　号

依頼者　天塩郡天塩町新栄通8丁目1466番地113
天塩町長　吉田　忠　様

2023年　05月　11日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種別	浄水				区分	簡易水道			
採水年月日	2023年05月11日	時間	13時15分	天候	前日	晴	当日	曇	
施設名	天塩町簡易水道（泉源産士地区）								
水源名称	地下水								
採水地点									
採水者	山　本　陽　介			所属	天塩町建設課水道係				
気温	7.0　℃	水温	6.5　℃		残留塩素	0.4　mg/L			

No.	項目名	結果値	水質基準	検査方法	定量下限値
01	一般細菌	0　1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。	標準寒天培地法	－
02	大腸菌	不検出	検出されないこと。	特定酵素基質培地法	－
03	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001　mg/L	シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること。	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法	0.001
04	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	<0.03　mg/L	10mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.03
05	塩素酸	<0.06　mg/L	0.6mg/L以下。	イオンクロマトグラフ法	0.06
06	クロロ酢酸	<0.001　mg/L	0.02mg/L以下であること。	ＬＣ－ＭＳ法	0.001
07	クロロホルム	<0.001　mg/L	0.06mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
08	ジクロロ酢酸	<0.001　mg/L	0.03mg/L以下であること。	ＬＣ－ＭＳ法	0.001
09	ジブロモクロロメタン	0.002　mg/L	0.1mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
10	臭素酸	<0.001　mg/L	0.01mg/L以下であること。	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法	0.001
11	総トリハロメタン	0.003　mg/L	0.1mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
12	トリクロロ酢酸	<0.001　mg/L	0.03mg/L以下であること。	ＬＣ－ＭＳ法	0.001
13	ブロモジクロロメタン	0.001　mg/L	0.03mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
14	ブロモホルム	<0.001　mg/L	0.09mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
15	ホルムアルデヒド	<0.003　mg/L	0.08mg/L以下であること。	誘導体化－高速液体クロマトグラフ法	0.003
16	鉄及びその化合物	<0.01　mg/L	鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。	ＩＣＰ法	0.01
17	塩化物イオン	17.9　mg/L	200mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.2
18	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	0.4　mg/L	3mg/L以下であること。	全有機炭素計測定法	0.3
19	ｐＨ値	7.3	5.8以上8.6以下であること。	ガラス電極法	－
20	味	異常なし	異常でないこと。	官能法	－
21	臭気	異常なし	異常でないこと。	官能法	－
22	色度	<1　度	5度以下であること。	透過光測定法	1
23	濁度	<0.1　度	2度以下であること。	積分球式光電光度法	0.1
		以下余白			

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正　令和4年3月31日厚生労働省告示第134号）
判定	上記の検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	2023年　05月　11日　～　2023年　05月　18日
検査責任者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2023年　05月　18日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。