# 水質検査成績書

第　24-11238　号

**依頼者** 天塩郡天塩町新栄通8丁目1466番地113
天塩町長　吉田　忠　様

2024年　11月　14日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 原水 | | | 区分 | 簡易水道 | | |
| 採水年月日 | 2024年11月14日 | 時間 | 9時18分 | 天候 | 前日 曇 | 当日 | 曇 |
| 施設名 | 天塩町簡易水道（市街地区） | | | | | | |
| 水源名称 | 地下水（１号井） | | | | | | |
| 採水地点 | 更岸浄水場　原水カラン | | | | | | |
| 採水者 | 阿部　憲　慎 | | 所属 | 一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター | | | |
| 気温 | 7.5　℃ | 水温 | 9.8　℃ | 残留塩素 | ※　mg/L | | |

| No. | 項目名 | 結果値 | 水質基準 | 検査方法 | 定量下限値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 鉄及びその化合物 | 2.17　mg/L | 鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。 | ＩＣＰ法 | 0.01 |
| 02 | マンガン及びその化合物 | 0.204　mg/L | マンガンの量に関して、0.05mg/L以下であること。 | ＩＣＰ法 | 0.001 |
| | | 以下余白 | | | |

| | |
|---|---|
| 検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正 令和4年3月31日厚生労働省告示第134号） |
| 備考 | |
| 検査期日 | 2024年　11月　14日 ～ 2024年　11月　21日 |
| 検査責任者 | 試験検査部部長　横　山　貴　浩 |

2024年　11月　21日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

道薬検

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

# 水質検査成績書

第　24-11239　号

依頼者　天塩郡天塩町新栄通8丁目1466番地113
天塩町長　吉田　忠　様

2024年　11月　14日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 原水 | | | | 区分 | 簡易水道 | | | |
| 採水年月日 | 2024年11月14日 | 時間 | 9時18分 | 天候 | 前日 | 曇 | 当日 | 曇 | |
| 施設名 | 天塩町簡易水道（市街地区） | | | | | | | | |
| 水源名称 | 地下水（1号井） | | | | | | | | |
| 採水地点 | 更岸浄水場　原水カラン | | | | | | | | |
| 採水者 | 阿部　憲　慎 | 所属 | 一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター | | | | | | |
| 気温 | 7.5　℃ | 水温 | 9.8　℃ | 残留塩素 | ※　mg/L | | | | |

| No. | 項目名 | 結果値 | 水質基準 | 検査方法 | 定量下限値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 大腸菌数(MPN/100ml) | 0 | 水質基準値なし。 | 特定酵素基質培地法（Quanti-Tray） | － |
| 02 | 嫌気性芽胞菌数(個/100ｍｌ) | 0 | 水質基準値なし。 | ハンドフォード改良寒天培地法 | － |
| | | 以下余白 | | | |

| | |
|---|---|
| 検査方法 | 平成１９年３月３０日健水発第０３３０００６号（最終改正　平成２６年３月３１日） |
| 備考 | |
| 検査期日 | 2024年　11月　14日 ～ 2024年　11月　21日 |
| 検査責任者 | 試験検査部部長　横　山　貴　浩 |

2024年　11月　21日

道薬検

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

# 水質検査成績書

第　24-11240　号

依頼者　天塩郡天塩町新栄通8丁目1466番地113
天塩町長　吉田　忠　様

2024年　11月　14日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 原水 | | | 区分 | 簡易水道 | | |
| 採水年月日 | 2024年11月14日 | 時間 | 9時08分 | 天候 | 前日 曇 | 当日 | 曇 |
| 施設名 | 天塩町簡易水道（市街地区） | | | | | | |
| 水源名称 | 地下水（２号井） | | | | | | |
| 採水地点 | 更岸浄水場　原水カラン | | | | | | |
| 採水者 | 阿部憲慎 | 所属 | 一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター | | | | |
| 気温 | 7.5 ℃ | 水温 | 9.8 ℃ | 残留塩素 | ※ mg/L | | |

| No. | 項目名 | 結果値 | 水質基準 | 検査方法 | 定量下限値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 鉄及びその化合物 | 2.67 mg/L | 鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。 | ＩＣＰ法 | 0.01 |
| 02 | マンガン及びその化合物 | 0.141 mg/L | マンガンの量に関して、0.05mg/L以下であること。 | ＩＣＰ法 | 0.001 |
| | | 以下余白 | | | |

| | |
|---|---|
| 検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号(最終改正 令和4年3月31日厚生労働省告示第134号) |
| 備考 | |
| 検査期日 | 2024年 11月 14日 ～ 2024年 11月 21日 |
| 検査責任者 | 試験検査部部長　横山貴浩 |

2024年　11月　21日

道薬検

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

# 水質検査成績書

第　24-11241　号

**依頼者**　天塩郡天塩町新栄通8丁目1466番地113
天塩町長　吉田　忠　様

2024年　11月　14日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 原水 | | | | 区分 | 簡易水道 | | | |
| 採水年月日 | 2024年11月14日 | 時間 | 9時08分 | 天候 | 前日 | 曇 | 当日 | 曇 | |
| 施設名 | 天塩町簡易水道（市街地区） | | | | | | | | |
| 水源名称 | 地下水（２号井） | | | | | | | | |
| 採水地点 | 更岸浄水場　原水カラン | | | | | | | | |
| 採水者 | 阿部　憲　慎 | 所属 | 一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター | | | | | | |
| 気温 | 7.5　℃ | 水温 | 9.8　℃ | 残留塩素 | ※　mg/L | | | | |

| No. | 項目名 | 結果値 | 水質基準 | 検査方法 | 定量下限値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 大腸菌数(MPN/100ml) | 0 | 水質基準値なし。 | 特定酵素基質培地法 (Quanti-Tray) | − |
| 02 | 嫌気性芽胞菌数(個/100ｍｌ) | 0 | 水質基準値なし。 | ハンドフォード改良寒天培地法 | − |
| | | 以下余白 | | | |

| | |
|---|---|
| 検査方法 | 平成１９年３月３０日健水発第０３３０００６号（最終改正　平成２６年３月３１日） |
| 備考 | |
| 検査期日 | 2024年　11月　14日 ～ 2024年　11月　21日 |
| 検査責任者 | 試験検査部部長　横　山　貴　浩 |

2024年　11月　21日

道薬検

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

# 水質検査成績書

第　24-11237　号

依頼者　天塩郡天塩町新栄通8丁目1466番地113
天塩町長　吉田　忠　様

2024年　11月　14日　御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 浄水 | | | | 区分 | 簡易水道 | | |
| 採水年月日 | 2024年11月14日 | 時間 | 8時28分 | 天候 | 前日 | 曇 | 当日 | 曇 |
| 施設名 | 天塩町簡易水道（市街地区） | | | | | | | |
| 水源名称 | 地下水 | | | | | | | |
| 採水地点 | 天塩町川口　天塩町クリーンセンター | | | | | | | |
| 採水者 | 阿部憲慎 | | 所属 | 一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター | | | | |
| 気温 | 7.0　℃ | | 水温 | 12.4　℃ | 残留塩素 | 0.5　mg/L | | |

| No. | 項目名 | 結果値 | | 水質基準 | 検査方法 | 定量下限値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般細菌 | 0 | 1ml中 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。 | 標準寒天培地法 | － |
| 02 | 大腸菌 | 不検出 | | 検出されないこと。 | 特定酵素基質培地法 | － |
| 03 | シアン化物イオン及び塩化シアン | <0.001 | mg/L | シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること。 | イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光光度法 | 0.001 |
| 04 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | <0.03 | mg/L | 10mg/L以下であること。 | イオンクロマトグラフ法（陰イオン） | 0.03 |
| 05 | 塩素酸 | <0.06 | mg/L | 0.6mg/L以下であること。 | イオンクロマトグラフ法 | 0.06 |
| 06 | クロロ酢酸 | <0.002 | mg/L | 0.02mg/L以下であること。 | ＬＣ－ＭＳ法 | 0.002 |
| 07 | クロロホルム | 0.001 | mg/L | 0.06mg/L以下であること。 | ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法 | 0.001 |
| 08 | ジクロロ酢酸 | <0.002 | mg/L | 0.03mg/L以下であること。 | ＬＣ－ＭＳ法 | 0.002 |
| 09 | ジブロモクロロメタン | 0.004 | mg/L | 0.1mg/L以下であること。 | ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法 | 0.001 |
| 10 | 臭素酸 | <0.001 | mg/L | 0.01mg/L以下であること。 | イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光光度法 | 0.001 |
| 11 | 総トリハロメタン | 0.008 | mg/L | 0.1mg/L以下であること。 | ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法 | 0.001 |
| 12 | トリクロロ酢酸 | <0.002 | mg/L | 0.03mg/L以下であること。 | ＬＣ－ＭＳ法 | 0.002 |
| 13 | ブロモジクロロメタン | 0.002 | mg/L | 0.03mg/L以下であること。 | ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法 | 0.001 |
| 14 | ブロモホルム | 0.001 | mg/L | 0.09mg/L以下であること。 | ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法 | 0.001 |
| 15 | ホルムアルデヒド | <0.003 | mg/L | 0.08mg/L以下であること。 | 誘導体化－高速液体クロマトグラフ法 | 0.003 |
| 16 | 鉄及びその化合物 | 0.03 | mg/L | 鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。 | ＩＣＰ法 | 0.01 |
| 17 | 塩化物イオン | 27.8 | mg/L | 200mg/L以下であること。 | イオンクロマトグラフ法（陰イオン） | 0.2 |
| 18 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 59.7 | mg/L | 300mg/L以下であること。 | イオンクロマトグラフ法（陽イオン） | 3.0 |
| 19 | 蒸発残留物 | 162 | mg/L | 500mg/L以下であること。 | 重量法 | 10 |
| 20 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | <0.3 | mg/L | 3mg/L以下であること。 | 全有機炭素計測定法 | 0.3 |
| 21 | ｐＨ値 | 7.4 | | 5.8以上8.6以下であること。 | ガラス電極法 | － |
| 22 | 味 | 異常なし | | 異常でないこと。 | 官能法 | － |
| 23 | 臭気 | 異常なし | | 異常でないこと。 | 官能法 | － |
| 24 | 色度 | <1 | 度 | 5度以下であること。 | 透過光測定法 | 1 |
| 25 | 濁度 | <0.1 | 度 | 2度以下であること。 | 積分球式光電光度法 | 0.1 |
| | | 以下余白 | | | | |

| | |
|---|---|
| 検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正　令和4年3月31日厚生労働省告示第134号） |
| 判定 | 上記の検査項目については水質基準に適合する。 |
| 検査期日 | 2024年　11月　14日　～　2024年　11月　21日 |
| 検査責任者 | 試験検査部部長　横山貴浩 |

2024年　11月　21日

道薬検

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

# 水質検査成績書

第　24-11249　号

依頼者　天塩郡天塩町新栄通8丁目1466番地113
天塩町長　吉田　忠　様

2024年　11月　14日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 原水 | | | 区分 | 簡易水道 | | | |
| 採水年月日 | 2024年11月14日 | 時間 | 10時50分 | 天候 | 前日 | 曇 | 当日 | 曇 |
| 施設名 | 天塩町簡易水道（雄信内地区） | | | | | | | |
| 水源名称 | 地下水(深井戸水) | | | | | | | |
| 採水地点 | 雄信内浄水場　取水カラン | | | | | | | |
| 採水者 | 阿部憲慎 | 所属 | 一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター | | | | | |
| 気温 | 9.2　℃ | 水温 | 13.5　℃ | 残留塩素 | ※　mg/L | | | |

| No. | 項目名 | 結果値 | 水質基準 | 検査方法 | 定量下限値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 鉄及びその化合物 | 0.43　mg/L | 鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。 | ＩＣＰ法 | 0.01 |
| 02 | マンガン及びその化合物 | 0.258　mg/L | マンガンの量に関して、0.05mg/L以下であること。 | ＩＣＰ法 | 0.001 |
| | | 以下余白 | | | |

| | |
|---|---|
| 検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号(最終改正 令和4年3月31日厚生労働省告示第134号) |
| 備考 | |
| 検査期日 | 2024年　11月　14日 ～ 2024年　11月　21日 |
| 検査責任者 | 試験検査部部長　横山貴浩 |

2024年　11月　21日

道薬検

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

# 水質検査成績書

第　24-11250　号

依頼者　天塩郡天塩町新栄通8丁目1466番地113
天塩町長　吉田　忠　様

2024年　11月　14日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 原水 | | | 区分 | 簡易水道 | | |
| 採水年月日 | 2024年11月14日 | 時間 | 10時50分 | 天候 | 前日　曇 | 当日 | 曇 |
| 施設名 | 天塩町簡易水道（雄信内地区） | | | | | | |
| 水源名称 | 地下水(深井戸水) | | | | | | |
| 採水地点 | 雄信内浄水場　取水カラン | | | | | | |
| 採水者 | 阿　部　憲　慎 | 所属 | 一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター | | | | |
| 気温 | 9.2　℃ | 水温 | 13.5　℃ | 残留塩素 | ※　mg/L | | |

| No. | 項目名 | 結果値 | 水質基準 | 検査方法 | 定量下限値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 大腸菌数(MPN/100ml) | 0 | 水質基準値なし。 | 特定酵素基質培地法 (Quanti-Tray) | − |
| 02 | 嫌気性芽胞菌数(個/100ｍｌ) | 0 | 水質基準値なし。 | ハンドフォード改良寒天培地法 | − |
| | | 以下余白 | | | |

| | |
|---|---|
| 検査方法 | 平成１９年３月３０日健水発第０３３０００６号（最終改正　平成２６年３月３１日） |
| 備考 | |
| 検査期日 | 2024年　11月　14日 ～ 2024年　11月　21日 |
| 検査責任者 | 試験検査部部長　横　山　貴　浩 |

2024年　11月　21日

道薬検

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

# 水質検査成績書

第　24-11248　号

依頼者　天塩郡天塩町新栄通8丁目1466番地113
天塩町長　吉田　忠　様

2024年　11月　14日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 浄水 | | | 区分 | 簡易水道 | | |
| 採水年月日 | 2024年11月14日 | 時間 | 11時05分 | 天候 | 前日　曇 | 当日　曇 | |
| 施設名 | 天塩町簡易水道（雄信内地区） | | | | | | |
| 水源名称 | 地下水(深井戸水) | | | | | | |
| 採水地点 | 天塩町役場　雄信内支所 | | | | | | |
| 採水者 | 阿部　憲　慎 | 所属 | 一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター | | | | |
| 気温 | 10.0　℃ | 水温 | 12.7　℃ | 残留塩素 | 0.2　mg/L | | |

| No. | 項目名 | 結果値 | | 水質基準 | 検査方法 | 定量下限値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般細菌 | 0 | 1ml中 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。 | 標準寒天培地法 | － |
| 02 | 大腸菌 | 不検出 | | 検出されないこと。 | 特定酵素基質培地法 | － |
| 03 | シアン化物イオン及び塩化シアン | <0.001 | mg/L | シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること。 | ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法 | 0.001 |
| 04 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | <0.03 | mg/L | 10mg/L以下であること。 | イオンクロマトグラフ法（陰イオン） | 0.03 |
| 05 | 塩素酸 | 0.09 | mg/L | 0.6mg/L以下であること。 | イオンクロマトグラフ法 | 0.06 |
| 06 | クロロ酢酸 | <0.002 | mg/L | 0.02mg/L以下であること。 | ＬＣ－ＭＳ法 | 0.002 |
| 07 | クロロホルム | 0.006 | mg/L | 0.06mg/L以下であること。 | ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法 | 0.001 |
| 08 | ジクロロ酢酸 | <0.002 | mg/L | 0.03mg/L以下であること。 | ＬＣ－ＭＳ法 | 0.002 |
| 09 | ジブロモクロロメタン | 0.006 | mg/L | 0.1mg/L以下であること。 | ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法 | 0.001 |
| 10 | 臭素酸 | <0.001 | mg/L | 0.01mg/L以下であること。 | ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法 | 0.001 |
| 11 | 総トリハロメタン | 0.018 | mg/L | 0.1mg/L以下であること。 | ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法 | 0.001 |
| 12 | トリクロロ酢酸 | 0.003 | mg/L | 0.03mg/L以下であること。 | ＬＣ－ＭＳ法 | 0.002 |
| 13 | ブロモジクロロメタン | 0.006 | mg/L | 0.03mg/L以下であること。 | ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法 | 0.001 |
| 14 | ブロモホルム | <0.001 | mg/L | 0.09mg/L以下であること。 | ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法 | 0.001 |
| 15 | ホルムアルデヒド | <0.003 | mg/L | 0.08mg/L以下であること。 | 誘導体化－高速液体クロマトグラフ法 | 0.003 |
| 16 | 鉄及びその化合物 | 0.01 | mg/L | 鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。 | ＩＣＰ法 | 0.01 |
| 17 | 塩化物イオン | 18.6 | mg/L | 200mg/L以下であること。 | イオンクロマトグラフ法（陰イオン） | 0.2 |
| 18 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 94.6 | mg/L | 300mg/L以下であること。 | イオンクロマトグラフ法（陽イオン） | 3.0 |
| 19 | 蒸発残留物 | 173 | mg/L | 500mg/L以下であること。 | 重量法 | 10 |
| 20 | 有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） | 0.6 | mg/L | 3mg/L以下であること。 | 全有機炭素計測定法 | 0.3 |
| 21 | ｐＨ値 | 7.7 | | 5.8以上8.6以下であること。 | ガラス電極法 | － |
| 22 | 味 | 異常なし | | 異常でないこと。 | 官能法 | － |
| 23 | 臭気 | 異常なし | | 異常でないこと。 | 官能法 | － |
| 24 | 色度 | <1 | 度 | 5度以下であること。 | 透過光測定法 | 1 |
| 25 | 濁度 | <0.1 | 度 | 2度以下であること。 | 積分球式光電光度法 | 0.1 |
| | | 以下余白 | | | | |

| | |
|---|---|
| 検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号(最終改正 令和4年3月31日厚生労働省告示第134号) |
| 判定 | 上記の検査項目については水質基準に適合する。 |
| 検査期日 | 2024年　11月　14日 ～ 2024年　11月　21日 |
| 検査責任者 | 試験検査部部長　横　山　貴　浩 |

2024年　11月　21日

道薬検
水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

# 水質検査成績書

第　24-11244　号

依頼者　天塩郡天塩町新栄通8丁目1466番地113
天塩町長　吉田　忠　様

2024年　11月　14日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

| 種別 | 原水 | | 区分 | 簡易水道 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採水年月日 | 2024年11月14日 | 時間 | 10時20分 | 天候 | 前日 曇 | 当日 | 曇 |
| 施設名 | 天塩町簡易水道（泉源産士地区） | | | | | | |
| 水源名称 | 地下水（１号井） | | | | | | |
| 採水地点 | 泉源取水ポンプ場　取水カラン | | | | | | |
| 採水者 | 阿　部　憲　慎 | 所属 | 一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター | | | | |
| 気温 | 8.6　℃ | 水温 | 7.9　℃ | 残留塩素 | ※　mg/L | | |

| No. | 項目名 | 結果値 | 水質基準 | 検査方法 | 定量下限値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 鉄及びその化合物 | 0.93　mg/L | 鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。 | ＩＣＰ法 | 0.01 |
| 02 | マンガン及びその化合物 | 0.132　mg/L | マンガンの量に関して、0.05mg/L以下であること。 | ＩＣＰ法 | 0.001 |
| | | 以下余白 | | | |

| | |
|---|---|
| 検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正 令和4年3月31日厚生労働省告示第134号） |
| 備考 | |
| 検査期日 | 2024年　11月　14日 ～ 2024年　11月　21日 |
| 検査責任者 | 試験検査部部長　横　山　貴　浩 |

2024年　11月　21日

道薬検

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

# 水質検査成績書

第　24-11245　号

依頼者　天塩郡天塩町新栄通8丁目1466番地113
天塩町長　吉田　忠　様

2024年　11月　14日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 原水 | | | 区分 | 簡易水道 | | | |
| 採水年月日 | 2024年11月14日 | 時間 | 10時20分 | 天候 | 前日 | 曇 | 当日 | 曇 |
| 施設名 | 天塩町簡易水道（泉源産士地区） | | | | | | | |
| 水源名称 | 地下水（１号井） | | | | | | | |
| 採水地点 | 泉源取水ポンプ場　取水カラン | | | | | | | |
| 採水者 | 阿部憲慎 | 所属 | 一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター | | | | | |
| 気温 | 8.6 ℃ | 水温 | 7.9 ℃ | 残留塩素 | ※ mg/L | | | |

| No. | 項目名 | 結果値 | 水質基準 | 検査方法 | 定量下限値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 大腸菌数(MPN/100ml) | 0 | 水質基準値なし。 | 特定酵素基質培地法（Quanti-Tray） | − |
| 02 | 嫌気性芽胞菌数(個/100ｍｌ) | 0 | 水質基準値なし。 | ハンドフォード改良寒天培地法 | − |
| | | 以下余白 | | | |

| | |
|---|---|
| 検査方法 | 平成１９年３月３０日健水発第０３３０００６号（最終改正　平成２６年３月３１日） |
| 備考 | |
| 検査期日 | 2024年　11月　14日 ～ 2024年　11月　21日 |
| 検査責任者 | 試験検査部部長　横山貴浩 |

2024年　11月　21日

道薬検

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

# 水質検査成績書

第　24-11246　号

依頼者　天塩郡天塩町新栄通8丁目1466番地113
天塩町長　吉田　忠　様

2024年　11月　14日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 原水 | | | 区分 | 簡易水道 | | | |
| 採水年月日 | 2024年11月14日 | 時間 | 10時04分 | 天候 | 前日 | 曇 | 当日 | 曇 |
| 施設名 | 天塩町簡易水道（泉源産士地区） | | | | | | | |
| 水源名称 | 地下水（２号井） | | | | | | | |
| 採水地点 | 泉源取水ポンプ場　取水カラン | | | | | | | |
| 採水者 | 阿部憲慎 | 所属 | 一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター | | | | | |
| 気温 | 8.4　℃ | 水温 | 8.2　℃ | 残留塩素 | ※　mg/L | | | |

| No. | 項目名 | 結果値 | 水質基準 | 検査方法 | 定量下限値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 鉄及びその化合物 | 0.60　mg/L | 鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。 | ＩＣＰ法 | 0.01 |
| 02 | マンガン及びその化合物 | 0.160　mg/L | マンガンの量に関して、0.05mg/L以下であること。 | ＩＣＰ法 | 0.001 |
| | | 以下余白 | | | |

| | |
|---|---|
| 検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正　令和4年3月31日厚生労働省告示第134号） |
| 備考 | |
| 検査期日 | 2024年　11月　14日　～　2024年　11月　21日 |
| 検査責任者 | 試験検査部部長　横山貴浩 |

2024年　11月　21日

道薬検

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

# 水質検査成績書

第 24-11247 号

**依 頼 者** 天塩郡天塩町新栄通8丁目1466番地113
天塩町長 吉田 忠 様

2024年 11月 14日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 原水 | | | | 区分 | 簡易水道 | | |
| 採水年月日 | 2024年11月14日 | 時間 | 10時04分 | 天候 | 前日 | 曇 | 当日 | 曇 |
| 施設名 | 天塩町簡易水道（泉源産士地区） | | | | | | | |
| 水源名称 | 地下水（２号井） | | | | | | | |
| 採水地点 | 泉源取水ポンプ場 取水カラン | | | | | | | |
| 採水者 | 阿 部 憲 慎 | | 所属 | 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター | | | | |
| 気温 | 8.4 ℃ | 水温 | 8.2 ℃ | 残留塩素 | ※ mg/L | | | |

| No. | 項目名 | 結果値 | 水質基準 | 検査方法 | 定量下限値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 大腸菌数(MPN/100ml) | 0 | 水質基準値なし。 | 特定酵素基質培地法（Quanti-Tray） | － |
| 02 | 嫌気性芽胞菌数(個/100ｍｌ) | 0 | 水質基準値なし。 | ハンドフォード改良寒天培地法 | － |
| | | 以下余白 | | | |

| | |
|---|---|
| 検査方法 | 平成１９年３月３０日健水発第０３３０００６号（最終改正 平成２６年３月３１日） |
| 備考 | |
| 検査期日 | 2024年 11月 14日 ～ 2024年 11月 21日 |
| 検査責任者 | 試験検査部部長 横 山 貴 浩 |

2024年 11月 21日

道薬検

水道法第２０条登録水質検査機関 登録番号 第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

# 水質検査成績書

第　24-11242-1　号

依頼者　天塩郡天塩町新栄通8丁目1466番地113
天塩町長　吉田　忠　様

2024年　11月　14日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 浄水 | | | 区分 | 簡易水道 | | |
| 採水年月日 | 2024年11月14日 | 時間 | 11時46分 | 天候 | 前日 曇 | 当日 | 曇 |
| 施設名 | 天塩町簡易水道（泉源産士地区） | | | | | | |
| 水源名称 | 地下水 | | | | | | |
| 採水地点 | 振老配水ポンプ場 | | | | | | |
| 採水者 | 阿部　憲　慎 | 所属 | 一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター | | | | |
| 気温 | 10.2　℃ | 水温 | 11.8　℃ | 残留塩素 | 0.3　mg/L | | |

| No. | 項目名 | 結果値 | | 水質基準 | 検査方法 | 定量下限値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般細菌 | 0 | 1ml中 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。 | 標準寒天培地法 | － |
| 02 | 大腸菌 | 不検出 | | 検出されないこと。 | 特定酵素基質培地法 | － |
| 03 | カドミウム及びその化合物 | <0.0003 | mg/L | カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下であること。 | ＩＣＰ－ＭＳ法 | 0.0003 |
| 04 | 水銀及びその化合物 | <0.00005 | mg/L | 水銀の量に関して、0.0005mg/L以下であること。 | 還元気化－原子吸光光度法 | 0.00005 |
| 05 | セレン及びその化合物 | <0.001 | mg/L | セレンの量に関して、0.01mg/L以下であること。 | ＩＣＰ－ＭＳ法 | 0.001 |
| 06 | 鉛及びその化合物 | <0.001 | mg/L | 鉛の量に関して、0.01mg/L以下であること。 | ＩＣＰ－ＭＳ法 | 0.001 |
| 07 | ヒ素及びその化合物 | <0.001 | mg/L | ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下であること。 | ＩＣＰ－ＭＳ法 | 0.001 |
| 08 | 六価クロム化合物 | <0.002 | mg/L | 六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下であること。 | ＩＣＰ－ＭＳ法 | 0.002 |
| 09 | 亜硝酸態窒素 | <0.004 | mg/L | 0.04mg/L以下であること。 | イオンクロマトグラフ法（陰イオン） | 0.004 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | <0.001 | mg/L | シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること。 | ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法 | 0.001 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | <0.03 | mg/L | 10mg/L以下であること。 | イオンクロマトグラフ法（陰イオン） | 0.03 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.08 | mg/L | フッ素の量に関して、0.8mg/L以下であること。 | イオンクロマトグラフ法（陰イオン） | 0.05 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | <0.02 | mg/L | ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下であること。 | ＩＣＰ－ＭＳ法 | 0.02 |
| 14 | 四塩化炭素 | <0.0002 | mg/L | 0.002mg/L以下であること。 | ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法 | 0.0002 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | <0.005 | mg/L | 0.05mg/L以下であること。 | ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法 | 0.005 |
| 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | <0.001 | mg/L | 0.04mg/L以下であること。 | ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法 | 0.001 |
| 17 | ジクロロメタン | <0.001 | mg/L | 0.02mg/L以下であること。 | ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法 | 0.001 |
| 18 | テトラクロロエチレン | <0.0005 | mg/L | 0.01mg/L以下であること。 | ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法 | 0.0005 |
| 19 | トリクロロエチレン | <0.0005 | mg/L | 0.01mg/L以下であること。 | ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法 | 0.0005 |
| 20 | ベンゼン | <0.001 | mg/L | 0.01mg/L以下であること。 | ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法 | 0.001 |
| 21 | 塩素酸 | <0.06 | mg/L | 0.6mg/L以下であること。 | イオンクロマトグラフ法 | 0.06 |
| 22 | クロロ酢酸 | <0.002 | mg/L | 0.02mg/L以下であること。 | ＬＣ－ＭＳ法 | 0.002 |
| 23 | クロロホルム | <0.001 | mg/L | 0.06mg/L以下であること。 | ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法 | 0.001 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | <0.002 | mg/L | 0.03mg/L以下であること。 | ＬＣ－ＭＳ法 | 0.002 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.002 | mg/L | 0.1mg/L以下であること。 | ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法 | 0.001 |
| 26 | 臭素酸 | <0.001 | mg/L | 0.01mg/L以下であること。 | ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法 | 0.001 |
| 27 | 総トリハロメタン | 0.003 | mg/L | 0.1mg/L以下であること。 | ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法 | 0.001 |
| 28 | トリクロロ酢酸 | <0.002 | mg/L | 0.03mg/L以下であること。 | ＬＣ－ＭＳ法 | 0.002 |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.001 | mg/L | 0.03mg/L以下であること。 | ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法 | 0.001 |
| 30 | ブロモホルム | <0.001 | mg/L | 0.09mg/L以下であること。 | ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法 | 0.001 |

| | |
|---|---|
| 検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正 令和4年3月31日厚生労働省告示第134号） |
| 判定 | 上記の検査項目については水質基準に適合する。 |
| 検査期日 | 2024年　11月　14日 ～ 2024年　11月　21日 |
| 検査責任者 | 試験検査部部長　横　山　貴　浩 |

2024年　11月　21日

道薬検

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

# 水質検査成績書　　第　24-11242-2　号

**依頼者**　天塩郡天塩町新栄通8丁目1466番地113
天塩町長　吉田　忠　様

2024年　11月　14日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種　別 | 浄水 | | | 区　分 | 簡易水道 | | |
| 採水年月日 | 2024年11月14日 | 時間 | 11時46分 | 天　候 | 前日 曇 | 当日 | 曇 |
| 施　設　名 | 天塩町簡易水道（泉源産士地区） | | | | | | |
| 水源名称 | 地下水 | | | | | | |
| 採水地点 | 振老配水ポンプ場 | | | | | | |
| 採　水　者 | 阿　部　憲　慎 | 所属 | 一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター | | | | |
| 気　温 | 10.2　℃ | 水　温 | 11.8　℃ | 残留塩素 | 0.3　mg/L | | |

| No. | 項目名 | 結果値 | | 水質基準 | 検査方法 | 定量下限値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | ホルムアルデヒド | <0.003 | mg/L | 0.08mg/L以下であること。 | 誘導体化－高速液体クロマトグラフ法 | 0.003 |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | <0.01 | mg/L | 亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下であること。 | ＩＣＰ－ＭＳ法 | 0.01 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | <0.01 | mg/L | アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下であること。 | ＩＣＰ－ＭＳ法 | 0.01 |
| 34 | 鉄及びその化合物 | <0.01 | mg/L | 鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。 | ＩＣＰ法 | 0.01 |
| 35 | 銅及びその化合物 | <0.01 | mg/L | 銅の量に関して、1.0mg/L以下であること。 | ＩＣＰ－ＭＳ法 | 0.01 |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 12.5 | mg/L | ナトリウムの量に関して、200mg/L以下であること。 | イオンクロマトグラフ法（陽イオン） | 1.0 |
| 37 | マンガン及びその化合物 | <0.001 | mg/L | マンガンの量に関して、0.05mg/L以下であること。 | ＩＣＰ法 | 0.001 |
| 38 | 塩化物イオン | 18.3 | mg/L | 200mg/L以下であること。 | イオンクロマトグラフ法（陰イオン） | 0.2 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 43.4 | mg/L | 300mg/L以下であること。 | イオンクロマトグラフ法（陽イオン） | 3.0 |
| 40 | 蒸発残留物 | 112 | mg/L | 500mg/L以下であること。 | 重量法 | 10 |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | <0.02 | mg/L | 0.2mg/L以下であること。 | 固相抽出－高速液体クロマトグラフ法 | 0.02 |
| 42 | ジェオスミン | <0.000001 | mg/L | 0.00001mg/L以下であること。 | ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法 | 0.000001 |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | <0.000001 | mg/L | 0.00001mg/L以下であること。 | ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法 | 0.000001 |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | <0.002 | mg/L | 0.02mg/L以下であること。 | 固相抽出－高速液体クロマトグラフ法 | 0.002 |
| 45 | フェノール類 | <0.0005 | mg/L | フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下であること。 | 固相抽出－誘導体化－ＧＣ－ＭＳ法 | 0.0005 |
| 46 | 有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） | <0.3 | mg/L | 3mg/L以下であること。 | 全有機炭素計測定法 | 0.3 |
| 47 | ｐＨ値 | 7.3 | | 5.8以上8.6以下であること。 | ガラス電極法 | － |
| 48 | 味 | 異常なし | | 異常でないこと。 | 官能法 | － |
| 49 | 臭気 | 異常なし | | 異常でないこと。 | 官能法 | － |
| 50 | 色度 | <1 | 度 | 5度以下であること。 | 透過光測定法 | 1 |
| 51 | 濁度 | <0.1 | 度 | 2度以下であること。 | 積分球式光電光度法 | 0.1 |
| 52 | アンモニア態窒素 | <0.05 | mg/L | 水質基準なし。 | イオンクロマトグラフ法（陽イオン） | 0.05 |
| | | 以下余白 | | | | |

| | |
|---|---|
| 検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正 令和4年3月31日厚生労働省告示第134号） |
| 判定 | 上記の検査項目については水質基準に適合する。 |
| 検査期日 | 2024年　11月　14日 ～ 2024年　11月　21日 |
| 検査責任者 | 試験検査部部長　横　山　貴　浩 |

2024年　11月　21日

道薬検

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター



1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

# 水質検査成績書

第　24-11243　号

依頼者　天塩郡天塩町新栄通8丁目1466番地113
天塩町長　吉田　忠　様

2024年　11月　14日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 浄水 | | | 区分 | 簡易水道 | | |
| 採水年月日 | 2024年11月14日 | 時間 | 12時18分 | 天候 | 前日 曇 | 当日 曇 | |
| 施設名 | 天塩町簡易水道（泉源産士地区） | | | | | | |
| 水源名称 | 地下水 | | | | | | |
| 採水地点 | | | | | | | |
| 採水者 | 阿部憲慎 | 所属 | 一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター | | | | |
| 気温 | 10.8 ℃ | 水温 | 11.8 ℃ | 残留塩素 | 0.3 mg/L | | |

| No. | 項目名 | 結果値 | | 水質基準 | 検査方法 | 定量下限値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般細菌 | 0 | 1ml中 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。 | 標準寒天培地法 | － |
| 02 | 大腸菌 | 不検出 | | 検出されないこと。 | 特定酵素基質培地法 | － |
| 03 | シアン化物イオン及び塩化シアン | <0.001 | mg/L | シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること。 | イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光光度法 | 0.001 |
| 04 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | <0.03 | mg/L | 10mg/L以下であること。 | イオンクロマトグラフ法（陰イオン） | 0.03 |
| 05 | 塩素酸 | <0.06 | mg/L | 0.6mg/L以下であること。 | イオンクロマトグラフ法 | 0.06 |
| 06 | クロロ酢酸 | <0.002 | mg/L | 0.02mg/L以下であること。 | ＬＣ－ＭＳ法 | 0.002 |
| 07 | クロロホルム | <0.001 | mg/L | 0.06mg/L以下であること。 | ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法 | 0.001 |
| 08 | ジクロロ酢酸 | <0.002 | mg/L | 0.03mg/L以下であること。 | ＬＣ－ＭＳ法 | 0.002 |
| 09 | ジブロモクロロメタン | 0.002 | mg/L | 0.1mg/L以下であること。 | ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法 | 0.001 |
| 10 | 臭素酸 | <0.001 | mg/L | 0.01mg/L以下であること。 | イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光光度法 | 0.001 |
| 11 | 総トリハロメタン | 0.003 | mg/L | 0.1mg/L以下であること。 | ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法 | 0.001 |
| 12 | トリクロロ酢酸 | <0.002 | mg/L | 0.03mg/L以下であること。 | ＬＣ－ＭＳ法 | 0.002 |
| 13 | ブロモジクロロメタン | 0.001 | mg/L | 0.03mg/L以下であること。 | ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法 | 0.001 |
| 14 | ブロモホルム | <0.001 | mg/L | 0.09mg/L以下であること。 | ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法 | 0.001 |
| 15 | ホルムアルデヒド | <0.003 | mg/L | 0.08mg/L以下であること。 | 誘導体化－高速液体クロマトグラフ法 | 0.003 |
| 16 | 鉄及びその化合物 | <0.01 | mg/L | 鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。 | ＩＣＰ法 | 0.01 |
| 17 | 塩化物イオン | 18.3 | mg/L | 200mg/L以下であること。 | イオンクロマトグラフ法（陰イオン） | 0.2 |
| 18 | 有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） | <0.3 | mg/L | 3mg/L以下であること。 | 全有機炭素計測定法 | 0.3 |
| 19 | ｐＨ値 | 7.4 | | 5.8以上8.6以下であること。 | ガラス電極法 | － |
| 20 | 味 | 異常なし | | 異常でないこと。 | 官能法 | － |
| 21 | 臭気 | 異常なし | | 異常でないこと。 | 官能法 | － |
| 22 | 色度 | <1 | 度 | 5度以下であること。 | 透過光測定法 | 1 |
| 23 | 濁度 | <0.1 | 度 | 2度以下であること。 | 積分球式光電光度法 | 0.1 |
| | | 以下余白 | | | | |

| | |
|---|---|
| 検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正 令和4年3月31日厚生労働省告示第134号） |
| 判定 | 上記の検査項目については水質基準に適合する。 |
| 検査期日 | 2024年　11月　14日 ～ 2024年　11月　21日 |
| 検査責任者 | 試験検査部部長　横山貴浩 |

2024年　11月　21日

道薬検
水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。